

IN AD, spol. s r.o.  
Ing. arch. Martin Mikšík  
Rybškova 4  
602 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
20458/2021/5040

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Živna / 543171510

BRNO / DATUM  
22.11.2021

ZŠ Palackého 343/68, Brno, sanace vlhkého zdiva

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k předložené dokumentaci na sanaci zdiva objektu ZŠ Palackého 343/68 na p.č. 1124/1 v k.ú. Královo Pole:

- Palackého třídou je vedena tramvajová dráha se systémem trolejového vedení. V blízkosti objektu ZŠ jsou umístěny stožáry trakčního vedení ev.č. 20-7 a 22-7.
- V chodníku, při objektu školy, vedena kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí a zpětné trakční kabely).

*Realizační podmínky stavby:*

- Tramvajová dráha nebude dotčena a provoz MHD bude zachován po celou dobu po celou dobu stavebních prací.
- Vozovka v Palackého třídě nebude dotčena výkopovými pracemi.
- Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,0 m od osy trakčního stožáru (pouze do hloubky 0,9 m).

Výkopy o hloubce větší jak 0,9 m je nutno projednat se správcem trolejového vedení – p. Šemora, tel. 543173651, mob. 606561899, email: [psemora@dpmb.cz](mailto:psemora@dpmb.cz).

- Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.
- Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení trakčních kabelů v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Napájení tratí, Radlas 8/10, tel. 543175333 nebo 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.  
Podklady a případné informace Vám poskytnou pracovníci našeho střediska Napájení tratí, Radlas 8/10 - p. Slouková, tel. 543175322.
- Trakční kabely DPMB nesmí být narušeny. Jejich případné narušení hlase ihned na energetický dispečink tel. 543175132 nebo 603177646.
- Realizační podmínky projednejte se správcem kabelové trasy - p. Votava, tel. 543175310, mob. 736504878, email: [mivotava@dpmb.cz](mailto:mivotava@dpmb.cz).