Symbol	Počet	Popis svítidla	Označení
	40	LMG RI FL1351-T04W/840/6000 přisazené kompaktní zářivka, symetrická, DALI	InLED-M 31 W
	18	LMG PR 311M/1302.1.T0/>NLZ přisazené svítidlo do WSDI s multiboxem, 4 výstupy tu	InLED-24 W
	7	LMG PR 311M/1302.1.T0/>NLZ přisazené svítidlo s čidlem a multiboxem, 4 výstupy tu	InLED-28 W
	44	LMG PR 311M/1302.1.T0/>NLZ vestavné svítidlo do WSDI s multiboxem, 4 výstupy tu	InLED-32 W
	5	LMG PR 351/06/1302.PM+MC/MC vestavné svítidlo do SDK	InLED-16 W
	7	LMG LS 95 LA 1200K A PM LED DALI přisazené vekopásové svítidlo	InLED-112 W
	10	LMG CX EMIS-0310PIG/LED PM corr. přisazené rouvné antiprachové svítidlo, symetrická	InLED-4 W
	5	LMG CX EMIS-0310PIG/LED PM extra přisazené rouvné antiprachové svítidlo, symetrická optika	InLED-4 W
	16	LMG CX EMIS-0310INO/LED PM IP44 přisazené rouvné antiprachové svítidlo bílej pětipravoúhelník	InLED-2 W
	7	LMG LS 531 K1 TE21-LED 4K přisazené kulovné opálové sv.	InLED-36 W
	23	LMG US18 s LED RGB pro osvětlení vitrýn, vitrétě, nástěnkám, a napojení s DALI	InLED-12W/m
	6	LMG RB 4511/16.002.IC IP66 HLZ technické propojovací přisazené svítidlo	1x LED 20W/35W

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000ø4-41/ed.3
automatickým odpojením vadné části od zdroje:
nadproudovými prvky
doplňková ochrana proudovými chrániči

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PŮDORYS 1.NP



PAVLŮ JIŘÍ
Projekce el. zařízení a hromosvodů
Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice
tel.: 602 581 180
E-mail: pavlu@email.cz ID: 1086787

VED. PROJEKTANT: Ing. PAVLŮ Jiří	ODP. PROJEKTANT: Ing. PAVLŮ Jiří	POPISNOVNA: Ing. PAVLŮ Jiří	HLAVN. INVESTOR:

INVESTOR: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, 639 00 Brno

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE II. ETAPA

ČÁST: ELEKTROINSTALACE

ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL

DATUM:	DIP
CETUR:	00000
STUPEŇ:	PROJ. PROJEKT
SPECIALIZACE:	ELEKTRO
Č. ZAKÁZKY:	10000
VERFYNU:	Č. VYKRESU:
1:50	E 02