

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
BUDOVA C1 - ARO		
C1-1.01	CHODBA	15,3
C1-1.02	PRACOVNA SESTER - STÁV.	15,7
C1-1.03	EXPEKTACE 2L - STÁV.	30,5
C1-1.04	FILTR	25,2
C1-1.05	HOVORNA	12,4
C1-1.06	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14,1
C1-1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,7
C1-1.08	CHODBA	86,5
C1-1.09	STANOVIŠTĚ SESTER	36,3
C1-1.10	STANIČNÍ SESTRA	14,9
C1-1.11	OČISTA PACIENTA	20,6
C1-1.12	POKOJ ARO - 1L	31,0
C1-1.13	POKOJ ARO - 1L	19,8
C1-1.14	POKOJ ARO - 2L	36,0
C1-1.15	POKOJ ARO - 2L	48,1
C1-1.16	FILTR	10,1
C1-1.17	SKLAD	24,6
C1-1.18	DMZ	11,6
C1-1.19	PŘÍPRAVNA	17,7
C1-1.20	LÉKY	7,1
C1-1.21	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,3
C1-1.22	FILTR	15,5
C1-1.23	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	14,4
C1-1.24	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	1,9
C1-1.25	WC PERSONÁL - M	1,5
C1-1.26	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	1,9
C1-1.27	WC PERSONÁL - Ž	1,5
C1-1.28	ÚKLID	5,9
C1-1.29	SKLAD PŘÍSTROJŮ	34,9
C1-1.30	OČISTA BRONCHOSKOPŮ	6,7
C1-1.31	FILTR PERSONÁLU	10,6
C1-1.32	SPRCHA PERSONÁLU	2,8
C1-1.33	HALA, CHODBA	98,5

- 12

6
- OTEPLENÁ CHLADÍCÍ VODA 12°C

CHLADÍCÍ VODA 6°C

SLABĚ VYZNAČENÁ POTRUBÍ JSOU STÁVAJÍCÍ

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/2" PN 6

KULOVÝ KOHOUT PN 6 1/2"

PŘEDBĚŽNÁ VÝŠKA OSY POTRUBÍ OD PODLAHY

P.B.


PEVNÝ BOD




IZ

IZOLOVÁNO

PO

PROSTUP PRO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 min
- ±0,000 = 214,100 m n.m.
- | | | | |
|--------|------------|--------------|-------|
| | | | |
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
- | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| <div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div> | | Hlavní inženýr projektu:
ING. LUDĚK TOMEK | | Investor:
<div></div> NEMOCNICE KYJOV, p. o.
Strážovská 1247
697 33 Kyjov
www.nemkyj.cz | | | |
| Profese:

ÚT | | Zpracovatel dílu:
ING. JAROSLAV TVRDOŇ
Dr. STOJANA 798, OTROKOVICE
Tel: +420 774 456 513
E-mail: jaroslav.tvrdon@seznam.cz | | Autorizace: | | | |
| Odpovědný projektant: | | Vypracoval: | | | | Kontroloval: | |
| ING. JAROSLAV TVRDOŇ | | ING. JAROSLAV TVRDOŇ | | | | ING. JAROSLAV TVRDOŇ | |
|  | |  | | | |  | |
| Akce:
NEMOCNICE KYJOV - CHLAZENÍ
PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1 | | | Zakázkové číslo:
DPS 08 - 2020 | | Paré: | | |
| Objekt:
CHLAZENÍ PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1
SO 01 | | | Datum:
03-2020 | | | | |
| | | | Stupeň:
DPS | | | | |
| Obsah:
PŮDORYS 1.NP | | | Formát:
2 A4 | | Číslo výkresu:
D.1.4b-102 | | |
| | | | Měřítko:
1:50 | | | | |