

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Dodávky elektroinstalačního materiálu 2022-23“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 24. 05. 2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Dodávky elektroinstalačního materiálu 2022-23“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobrý den,

rád bych se zúčastnil výběrového řízení Veřejná zakázka: Dodávky elektroinstalačního materiálu 2022-23.

V příloze č.2 (posílám v příloze) bych však potřeboval bližší specifikaci k těmto položkám:

č.35-37- pojistky válcové – jaké charakteristiky a jmenovité proudy mají pojistky mít?

č.61-67-jističe a chrániče – jističe mají mít proudovou odolnost 6kA nebo 10kA?

č.71-74-jaké krytí IP požadujete? Pro eliminaci nedorozumění by bylo nejlepší vypsát konkrétní typy.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Bližší specifikace:

- 35 – 37 – charakteristika F, jmenovité proudy dle objednávky
- 61 – 67 – proudová odolnost 10kA
- 71 – krytí IP20
- 72 – krytí IP20
- 73 – krytí IP66
- 74 – krytí IP44

Jiřina Bílková
obchodní úsek Nemocnice Znojmo

NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace
Obchodní odbor
ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
pracoviště nákupu
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584
tel.: 515 215 111, 515 215 227