



RJ



NÁČRT ROZVADĚČE :



POPIS :

Rozvodnice oceloplechová/plastová, zapuštěná, skříň 36 mod.  
Náplň dle schématu  
Přívod i vývody vrchem  
Un = 400V, In = 25A  
Rozměry dle výrobce, skříň vč. PE/N přípojnic  
Krytí IP40/IP20

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sít TN-C-S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
(NOVÉ OBVODY) ČSN 332000-4-41, ed.3, čl. 411  
DOPLNKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
ČSN 332000-4-41, ed.3, čl.411.3.3, 411.3.4

PŘÍKON : Pi = 10,0 kW Pi = 5,0 kW

Bližší popis – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	elektroprojekt ing. ŠESTÁK Otakar, aut. tech. Karla Čapka 2351, 697 01 KYJOV tlf. 518614604 mbt. 608422478		
ing. Otakar Šesták		ing. Otakar Šesták		Other CAD			
Investor	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov				Zakázkové číslo 15/2019		
Obec	Kyjov	Kraj	Jihomoravský		Archivní číslo		
Akce : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY - - REKONSTRUKCE BUDOV A a B DOMOV HORIZONT</b>  Obsah : <b>ELEKTROROZVODY – BUDOVA "A"</b> <b>ROZVADĚČ RJ</b>					Formát	2A4	Kopie
					Datum	11/2019	
					Stupeň	DPS	
					Měřítko	1:10	
					Výkres číslo	05	Část