

POPIS :

POZNÁMKA 1 :

Elektrorozvody provedeny kabely CYKY za použití příslušenství dle legendy a krabic KO97, KU68, KP68. Rozvody provedeny kombinovaným uložením vodičů pod omítkou a volným vedením v SDK konstrukcích (podhledy). Vypínače a ovladače osvětlení budou osazeny 1,2m nad podlahou. Vývody pro nástěnná svítidla se realizují 2,2–2,4m nad podlahou. Zásuvky budou osazeny dle údajů ve výkresové části (případně dle upřesnění investora, provozovatele). Doporučené typy svítidel jsou zřejmé z legendy. Provedení instalace bude předcházet řádné vytýčení všech prvků a vývodů v souladu s interiérovým řešením (specifikuje investor před realizací).

POZNÁMKA 2 :

Nové elektrorozvody budou prostorem chodby vedeny ve vkladací liště v blízkosti stropu (předpokl. budoucího vytvoření podhledové konstrukce na centrální chodbě).

POZNÁMKA 3 :

Stávající elektroinstalace ve stavebně dotčených prostorách bude před zahájením bouracích prací odpojena a zdemontována.

Doporučené typy svítidel :

- A

–

svít. LED, přisazené, 40W/230V, cca 1200x200mm, IP20
- B

–

svít. LED, podhledové, 18W/230V, čtvercové, IP44
- C

–

svít. LED, nástěnné, přisazené, 14W/230V, IP20
- D

–


svít. LED, přisazené, 18W/230V, čtvercové, IP44
- NO

–

svít. nouzové, akumulátorové, LED 3W/230V/1 hod., IP65

Upřesnění : Svítidla s mléčnými kryty, barva světla denní bílá (4000K)

ZNAČENÍ :



LEGENDA PRVKŮ :



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sřt TN–C–S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 332000–4–41, ed.3, čl. 411
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ČSN 332000–4–41, ed.3, čl.411.3.3, 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY : ČSN 332000–5–51, ed.3
Všechny třídy vnějších vlivů ve vnitřních prostorách objektu
hodnoceny jako normální. Koupelny dle ČSN 332000–7–701, ed.2
AB8, čl. 321.2 – venkovní prostor nechráněný před atmosf. vlivy
* prostor vně objektu

Bližší popis – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil		elektroprojekt ing. ŠESTÁK Otakar, aut. tech. Karla Čapka 2351, 697 01 KYJOV tlf. 518614604 mbt. 608422478		
ing. Otakar Šesták		ing. Otakar Šesták		Other CAD				
Investor	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov					Zakázkové číslo 15/2019		
Obec	Kyjov		Kraj	Jihomoravský	Archivní číslo			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY - - REKONSTRUKCE BUDOV A a B DOMOV HORIZONT Obsah : ELEKTORROZVODY – BUDOVA "A" LEGENDA, ZNAČENÍ, POPIS						Formát	2A4	Kopie
						Datum	11/2019	
						Stupeň	DPS	
						Měřítko	—	Část
						Výkres číslo	01	