ELEKTROROZVODY - 2.NP / A
m 1:50



2.NP
"A"

LEGENDA, POPIS, ZNAČENÍ : VIZ V.Č. 01

POZNÁMKA 1 :
Elektrorozvody provedeny kabely CYKY za použití příslušenství dle legendy a krabic KO97_ KU68, KP68. Rozvody provedeny kombinovaným uložením vodičů pod omítkou a volným vedením v SDK konstrukcích (podhledy). Vypínače a ovládače osvětlení budou osazeny 1,2m nad podlahou. Vývody pro nástěnná svítidla se nedávají 2,2–2,4m nad podlahou. Zásuvky budou osazeny dle zákl. požadavků (přesné dle upřesnění investora, provozovatele). Doporučené typy svítidel jsou zřejmé z legendy. Provedení instalace bude předmětem řádné vyžádání všech prvků a výrobků v souladu s interiérovým řešením (specifikuje investor před realizací).

POZNÁMKA 2 :
Nové elektrorozvody budou prostorem chodby vedeny ve vkládací liště v blízkosti stropu (předpoklad, budoucího vytvoření podhledové konstrukce na centrální chodbě).

POZNÁMKA 3 :
Stávající elektroinstalace ve stavebně dotčených prostorách bude před zahájením bouracích prací odpojena a zdemontována.

ZNAČENÍ :

V1 ventilátor ovládán pohybovým čidlem (čidly) s nastavením doběhem
V2
V3 ventilátor ovládán ručně s nastavením doběhem
V4 ventilátor ovládán čas. programem v rozvaděči s možností ručního sepnutí s nastav. doběhem

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ČSN 332000-4-41, ed.3, čl. 411
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ČSN 332000-4-41, ed.3, čl.411.3.3, 411.3.4

VNĚJŠÍ VLIVY : ČSN 332000-5-51, ed.3
Všechny třídy vnějších vlivů v dotčených vnitřních prostorách objektu hodnoceny jako normální. Kouperky dle ČSN 332000-7-701, ed.2
AB8, čl. 3212 – venkovní prostor nechráněný před atmosf. vlivy
= prostor vně objektu

Bližší popis – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	elektroprojekční Ing. Šesták Oldřich, ad. tech. Karla Čapka 2351, 697 01 Kyjov tel.: 518614024 mob.: 602402178
Ing. Oldřich Šesták	Ing. Oldřich Šesták	Other CAD	
Investor	Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov		Zakázkové číslo 15/2019
Obec	Kyjov	Kraj Jihomoravský	Archivní číslo
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY - - REKONSTRUKCE BUDOV A a B DOMOV HORIZONT		Formát A4 Krok
			Datum 11/2019
Obsah :	ELEKTROROZVODY – BUDOVA "A" ELEKTROROZVODY - 2.NP / A		Stupeň DPS
			Měřítko 1:50
			Výkres číslo 03 Část