


PŘELOŽKA NN (INSTALAČNÍ ROZVOD)  
m 1:50


LEGENDA :



ZAPOJENÍ PÍLŘE SR3 – SKŘÍŇ SR422 :



UPROSTŘENÍ :  
Před zapojením zemních prací musí investor prokazatelně zjišťovat a přiloženými správními rozhodnutími vyjádřit a v terénu opatřit všechny od stře v prostoru zájmu (LOH, s.a., VAK, s.a., RW, s.a., telefonní čísla a sítě ve správě investorů).



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/NPE, AC 50Hz, 400/230V, sít TN-C  
OCHRANA PŘED NEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
CSN 332000-4-41, ed.3, 12. 411

VÝŠKOVÝ VÝKRES : CSN 332000-5-51, ed.3  
ABB, čl. 3212 – veškeré prostory nechráněné před atmosférickými vlivy  
\* prostor vůči objektu  
Bílá papír – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreml	Ing. Otakar Šesták
Ing. Otakar Šesták	Ing. Otakar Šesták	Other CAD	
Investor	Domov Horizont, příspěvková organizace	Zakázka číslo	15/2019
Obec	Kyjov	Kraj	Jihomoravský
Architekt	Forma 444	Kopie	
Alce	STAVEBNÍ ÚPRAVY - - REKONSTRUKCE BUDOV A a B DOMOV HORIZONT	Datum	11/2019
Období	ELEKTROIZVODY - BUDOVA "A" PŘELOŽKA NN	Stupeň	DPS
		Verze	1:50
		Výkres číslo	09
		Část	