LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1,01	ZÁDVEŘÍ+CHODBA	31,77
1,02	ZÁZEMÍ VYCHOVATELKY	9,12
1,03	SPRCHA + WC	4,30
1,04	TECH. MÍSTNOST + ÚKLID	6,90
1,05	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	36,09
1,06	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,25
1,07	PŘEDSÍŇ	7,40
1,08	KOUPELNA	2,55
1,09	WC	1,53
1,10	POKOJ 2L	12,29
1,11	POKOJ 2L	12,29
1,12	PŘEDSÍŇ	7,40
1,13	KOUPELNA	2,55
1,14	WC	1,53
1,15	POKOJ 2L	12,29
1,16	POKOJ 2L	12,29
1,17	PŘEDSÍŇ	7,40
1,18	KOUPELNA	2,55
1,19	WC	1,53
1,20	POKOJ 2L	12,29
1,21	POKOJ 2L	12,29
1,22	PŘEDSÍŇ	7,40
1,23	KOUPELNA	2,55
1,24	WC	1,53
1,25	POKOJ 2L	12,29
1,26	POKOJ 2L	12,29
1,27	ČISTÉ PRÁDLO	3,75
1,28	PRANÍ, SUŠENÍ	3,75
1,29	PŘEDSÍŇ	7,40
1,30	KOUPELNA	2,55
1,31	WC	1,53
1,32	POKOJ 2L	12,29
1,33	POKOJ 2L	12,29
1,34	PŘEDSÍŇ	7,40
1,35	KOUPELNA	2,55
1,36	WC	1,53
1,37	POKOJ 2L	12,29
1,38	POKOJ 2L	12,29

PŘÍSTROJE :

- spínač jednopólový, řazení č.: 1, IP20, IP44
- přepínač sériový, řazení č.: 5
- přepínač sériový, řazení č.: 5, IP 44
- přepínač střídavý, řazení č.: 6
- přepínač střídavý, řazení č.: 6, IP 44
- přepínač sériový střídavý, řazení č.: 6+1
- přepínač sériový střídavý, řazení č.: 6+1, IP 44
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6, IP 44
- přepínač křížový, řazení č.: 7
- přepínač křížový, řazení č.:7, IP 44
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So s orient. dout.
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So , IP 44
- el. vývod 400 V, ukončený vypínačem, IP 44
- zásuvka 230 V, IP 20, IP44
- zásuvka 230 V, IP 20, s přepěťovou ochranou tř. T3
- zásuvka dvojitá 230 V, IP 20, s clonkami, potočená
- tlačítko TOTALSTOP v krytu
- tlačítkový ovladač ve skříni, IP55
- zásuvka 400V, IP 44
- síťová zásuvka pro PC 2x RJ45
- ventilátor
- elektrický vývod
- termostat
- stropní čidlo PIR
- teplovzdušný konvektor
- boiler
- svítidlo stropní s kompaktním zdrojem
- nouzové osvětlení, piktogram
- zářivkové svítidlo s nouzovým zdrojem
- zářivkové svítidlo 1x56W, T5
- LED svítidlo 120x30mm, 58W, 7328 lm
- LED svítidlo 600x600mm, 39W, 4050 lm
- výbojkové svítidlo
- rozváděč
- kabelová skříň
- podlahová krabice 4x 230V, 2x RJ45

Legenda čar:

- světelné obvody
- zásuvkové obvody
- sdružené vedení
- hlavní napájení 400V
- trubkování slaboproudu
- PBZ

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SÍTI:3 PEN AC 50Hz, 400 TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU:3+N+PE AC 50Hz, 400 TN-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROSTŘEDÍ: viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:	Ing. Libor Kučera		Ing. Libor Kučera projektování elektrických zařízení Čejč, č.p. 223, 696 14 tel.: 606 154 364
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Kučera		
Místo: Cvrčovice		kraj Jihomoravský	
Akce: Zkvalitnění podmínek ubytovaných žáků domova mládeže – samostatný pavilon parc.č. 201/1, 201/2, k.ú. Cvrčovice u Pohořelic		Stupeň: DPS	Formát: 8x A4
		Měřítko: 1:50	Datum: 3/2022
Část: ELEKTROINSTALACE – světelné obvody			Výkr. č.: D.1.4.3.3
Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno			Č. zak.: 12/22