



LEGENDA ZP

OZNAČENÍ	POPIS
U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - š.60cm, NEREZ. SIFON UMYVADLOVÝ + VÝPUST CLICK/CLACK 5/4", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO S POKLOPEM DUROPLAST, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
S	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 800/800, SPRCHOVÝ KOUT ROHOVÝ POSUVNÝ ČTYŘDÍLNÝ SE VSTUPEM Z ROHU SIFON VANIČKOVÝ, SPRCHOVÁ BATERIE + SPRCHOVÝ SET (HADICE, RŮŽICE, TYČ)
VY	ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKVA S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU, MONTÁŽNÍ RÁM S NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÉNEM 25 cm
D	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU (SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU), STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPADEM - DODÁVKA INTERIÉRU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-DODÁVKA ZTI
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ Ø19 mm, dl. 30 m, POŽADOVANÝ PRŮTOK Q=0,3 l/s PŘI PŘETLAKU NA PROUDNICI MIN. 0,2 MPa, OSADIT STŘEDEM 1,1-1,3 m NAD PODLAHU
VP	PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN50, NEREZ MŘÍŽKOU A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU + SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE
ZO	NOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 285l - DODÁVKA UT, POTRUBÍ SV OSADIT KK 32, POJISTNÝM VENTILEM 3/4" x1"- OTV. TLAK 0,6 MPa A TLAKOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU O OBJEMU 18 l / PN 10 S PRŮTOČNOU ARMATUROU SE ZAJIŠTĚNÍM G 3/4", POTRUBÍ CÍRKULACE TV OSADIT KK 20, F 20, CÍRKULAČNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO V NEREZ PROVEDENÍ DN 20 Q=0,27m³/hod, H=1,0 m, KK 20, POTRUBÍ TV OSADIT KK 32, PŘEPAD Z PV OSADIT KALICHEM PRO ÚKAPY S MECH. UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
PH	PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE
VH	ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE, VYVEDENA NAD STŘECHU
LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA (DODÁVKA INTERIÉRU) - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY - 1/2" KRYCÍ DESKA 180x100 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
SU	SUŠIČKA PRÁDLA (DODÁVKA INTERIÉRU), PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
<div>CM projekt, s.r.o.</div>				
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
MAREK CABAL	Marek Cabal	Renata Fronková		
ČKAIT-1004032				
Investor :: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno Hospodaření s majetkem: Odborné učiliště Cvrčovice, č. p. 131, 69123 Cvrčovice				
Akce : ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ DOMOVA MLÁDEŽE - SAMOSTATNÝ PAVILON NA POZEMKU parc.č.201/1 k.ú. CVRČOVICE U POHOŘELIC			Formát	2xA4
Část : D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA			Měřítko	1:50
Obsah : SVISLÉ SCHÉMA			Datum	12/2021
			Stupeň	DPS
			Archivní číslo	124/12/21
			Číslo výkresu	Číslo paré
			D.1.4.1.105	