

ERO – MIKROFONNÍ PULT ROZHLASU
MÍSTO PRO ŘÍZENÍ EVAKUACE
VÝSTUP NAPOJIT DO HLAVNÍ ÚSTŘEDNY DO 1.PP

EPS – PLNOHODNOTNÝ ZOBRAZOVACÍ A OVLÁDACÍ PANEL č.2
NAPOJIT DO HLAVNÍ ÚSTŘEDNY EPS DO 1.PP

SAMOSTATNÝ KABEL DO ÚSTŘEDNY ERO

PROVOZNÍ OZVUČENÍ
PODRUŽNÝ AUDIORACK (MIKROFON, CD a USB MP3 PŘEHRÁVAČ)
VÝSTUP NAPOJIT DO HLAVNÍ ÚSTŘEDNY DO 1.PP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1NP – OBJEKT A								
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	OZN. PODL.	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKY
101	SCHODIŠTĚ	69975525.8867	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3600	
102	CHODBA	28455628.0000	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	KAZ. = 3200	
103	ŘEDITELNA	33897110.4000	R9	PVC	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 3150	
104	KUCHYŇKA	2703803.3300	R9	PVC	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	O.=900–1600
105	SEKRETARIÁT	32465328.8500	R9	PVC	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 3150	
106	CHODBA	10781334.0400	R9	PVC	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2800	OBKL.V=1200
107	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	26083199.0400	R9	PVC	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 3150	
108	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	18294081.7500	R9	PVC	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 3150	
109	KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY	13693532.8200	R9	PVC	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 3150	OBKL.V=1200
110	ARCHIV	25446999.1700	R9	PVC	MALBA + KER. OBKL.	KAZ. = 2800	OBKL.V=1200
111	BYT OBÝVACÍ POKOJ	23467770.6000	R10	PVC	MALBA + LAM. SOKL.	S.V. = 3410	
112	BYT LOŽNICE	11165312.1900	R10	PVC	MALBA + LAM. SOKL.	S.V. = 3410	
113	BYT KUCHYNĚ	15548048.3800	R10	PVC	MALBA + LAM. SOKL.	S.V. = 3410	
114	BYT KOUPELNA	9272538.5300	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V. = 3620	OBKL.V=2000
115	BYT WC	936812.2500	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V. = 3610	OBKL.V=2000
116	BYT ŠPÍZ	1128801.8800	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3610	
117	BYT CHODBA	15875072.8400	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3610	
118	VRÁTNICE	14527092.0800	R9	PVC	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 2500	
119	DENNÍ MÍSTNOST	16013853.1800	R16	PVC	MALBA + PVC SOKL.	S.V. = 2100	
120	CHODBA	85522667.8100	R15	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	KAZ. = 3200	
121	ARCHIV	21864581.0000	R10	PVC	MALBA + PVC SOKL.	KAZ. = 2800	
122	JEDNACÍ MÍSTNOST	48072531.6000	R21	PVC	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 3150	OBKL.V=1200
123	JÍDELNA	7035270.4000	R21	PVC	MALBA + PVC SOKL.	S.V. = 3380	
124	JÍDELNA	103596002.7600	R21	PVC	MALBA + PVC SOKL.	S.V. = 3400	
	PLOCHA CELKEM	699822898.7867					

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1NP – OBJEKT B							
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	OZN. PODLAH	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKY
125	NEOBSAZENO						
126	CHODBA	19320115.6800	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	SDK = 2800	
127	SAMOOBSLUŽNÁ ZÓNA	34547108.4000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 3200	OBKL.V=2020
128	VÝDEJ	32997619.0900	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 3200	OBKL.V=2020
129	UMÝVÁRNY	8552525.0000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2600	OBKL.V=2020
130	CHODBA	4761463.6800	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2600	OBKL.V=2020
131	CHODBA	4770991.3600	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V. = 3340	OBKL.V=2020
132	CHLADÍCÍ BOX	3251664.6800	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	–	OBKL.V=2020
133	ŠATNA PERSONÁL	3792650.0000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2600	OBKL.V=2020
134	PŘEDSÍŇ	1795000.0000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
135	WC	1797430.0000	R18	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
136	MYTÍ TERMONÁDOB	3857472.0000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2600	OBKL.V=2020
137	ÚKLID JÍDELNY	1650720.0000	R14	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
138	CHODBA	50979812.4127	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	SDK = 3200	+KAZ=2500
139	PŘEDSÍŇ KLUCI	5030651.1100	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
140	PISOÁR	3244002.9400	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
141	WC	1530000.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
142	PŘEDSÍŇ HOLKY	5002047.7500	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
143	WC	10653173.6000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
144	WC IMOBIL	3825344.9600	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
145	PŘEDSÍŇ BUFET	2635199.4400	R18	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
146	WC BUFET	1261080.0000	R18	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
147	CHODBA	68099428.0900	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3550	
148	KABINET TV	34987769.9900	R10	PVC	MALBA + KER. OBKL.	S.V. = 2550	OBKL.V=1200
149	POSILOVNA	79554370.7840	R19	GUM. PODL.	MALBA + PVC SOKL.	SDK = 2900	
150	STROJOVNA VZT	13146755.5200	R17b	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3550	
151	ŠATNA KLUCI	13620304.0720	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	SDK = 3100	
152	PŘEDSÍŇ	3311500.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
153	SPRCHY	3448750.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
154	WC	4988525.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
155	ŠATNA HOLKY	11087467.8271	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	SDK = 3100	
156	PŘEDSÍŇ	3311500.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
157	SPRCHA	3448750.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
158	WC	4988525.0000	R17	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	SDK = 2500	OBKL.V=2020
159	ZRCADLOVÝ SÁL	79331421.4000	R20	GUM. PODL.	MALBA + PVC SOKL.	S.V. = 3390	
160	SERVÍROVNA	1141883.5800	R17b	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V. = 3550	
	PLOCHA CELKEM	528,7					

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
MANUÁLNÍ HLÁSIČ EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
HLÁSIČ POŽÁRU, VČETNĚ PATICE

NOVÝ ROZHLAS 100V – EVAKUAČNÍ, DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR
DLE EN54 a ČSN EN 60849 (50849)
KABEL 4x1,5 NA PATŘE

DVEŘE BUDOU V NORMÁLNÍM PROVOZU OTEVŘENY
PŘI POŽÁRU MAGNET UVLONÍ DVEŘE, SAMOZAVÍRAČ JE UZAVŘE
SAMOZAVÍRAČ I KONZOLA SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ UZAVŘENÍ DVEŘÍ NAPŘ. PŘI ÚKLIDU



Alexa–projekce s.r.o.
projektování sdělovacích rozvodů
Minská 27a, Brno
info@alexa-projekce.cz

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Karel Alexa	*Kalua*
vypracoval	Ing. Karel Alexa	*Kalua*
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	02/2022
formát	
č. zakázky	21_018
stupeň	DPS
měřítko	1:100
číslo výkresu	D.1.4.6.03

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO

D.1.4.6 EPS+ERO

obsah výkresu
NOVÝ STAV
PŮDORYS 1.NP