



HZSBX0087T0K

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 1879-2/2021
Datum: 1. 6. 2021
Vyřizuje: por. Ing. Tomáš Přeslička
Tel.: 950 639 106
E-mail: tomas.preslicka@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
MENHIR projekt, s.r.o.
Horní 729/32
639 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

Místo stavby:

Pionýrská 254/23, Ponava, Brno

k. ú.: Ponava, parc. č. 778, 779, 780

Stavebník:

Jihomoravský kraj, IČO 70888337,

Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, Brno

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

ověřil: Ing. Vít Ševčík, ČKAIT 0007370

datum: březen 2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 5. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

ověřil: Ing. Ladislav Smola, ČKAIT 1300171

datum: květen 2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
plk. Ing. Lukáš Vymazal
614 001 32
náměstek pro prevenci a CNP

V. -

