



ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ MGR DLE SCHÉMAT MGR

POL. T1.1 (ČIDLO VENKOVNÍ TEPLLOTY) UMÍSTIT NA NEOSLUŽNÉ MÍSTO MIN 2,5m NAD TERÉNEM

POL. LSAH1 (ZAPLAVENÍ) UMÍSTIT DO NEJNÍŽŠÍHO MÍSTA V KOTELNĚ

POL. QAH1 (DETEKCE CH4) UMÍSTIT POD STROP NAD KOTLE

POL. QAH2 (DETEKCE CO) UMÍSTIT 1,5m NAD ZEMÍ

SVĚTLIDLA ZUŠTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ

VYPRACOVAL: Ing. IVAN NOVOTNÝ		Ing. IVAN NOVOTNÝ V dolině 1154/1 101 00 Praha 10 Tel: 736 776 500 novotny.regulace@centrum.cz	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. IVAN NOVOTNÝ			
INVESTOR: Domov pro seniory Skalce, p.o., Skalce 1, 671 71 Hostěradice			
MÍSTO: Skalce 1, 671 71 Hostěradice		DATUM: 06/2022 MĚŘÍTKO: 1:100	
AKCE: Oprava kotelní pavilonu Zámek Domov pro seniory Skalce, p.o.			
Objekt: SO-01 Zámek		STUPEŇ: DPS PÁŘE Č.: FORMÁT: 2 A4	
OBSAH: D.1.4.600 MĚŘENÍ A REGULACE			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - KOTELNA MGR		Č. VÝKRESU: D.1.4.604	