




KRAJNÍ SLOUPEK:




TYPICKÉ POLE, M1:25



ŘEZ ZÁBRADLÍM, M1:10



PATNÍ DESKA, M1:10



HMOTNOST ZÁBRADLÍ 60 kg/bm

CELKOVÁ DÉLKA MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ 48bm

CELKOVÁ HMOTNOST ZÁBRADLÍ 2880 KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

– VEŠKERÉ OCELOVÉ SOUČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU PŘÍCHÁZEJÍCÍ DO STYKU SE VZDUCHEM BUDOU UPRAVENY DLE TP 84 PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3 A ŽIVOTNOST NAD 15 LET VE SKLADBĚ:

- 1.OČIŠTĚNÍ POVRCHU NA SA 3
- 2.ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ DLE ISO 1461, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 70μM, MIN. TLOUŠŤKA 60μM
- 3.ZÁKLADNÍ NÁTĚR EPOXIDOVÝ DLE BD 687.xx, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 120 μM, MIN. TLOUŠŤKA 100μM
- 4.VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ DLE BD 687.xx, NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA ZASCHLÉHO FILMU 80 μM, MIN. TLOUŠŤKA 50μM

– BARVA ZÁBRADLÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

KOTVENÍ

KOTEVNÍ ŠROUBY M16, DL.160 mm
DO VYVRTANÉHO OTVORU Ø 18 mm, DL. 140 mm


MATERIÁL

PEVNOSTNÍ TŘÍDA DLE ČSN EN 10025 + A1
S 235 JR
TŘÍDA HOUŽEVNATOSTI 11 375

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT – HIP	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK		<div>KONSTRUKCE A STATIKA STAVEB</div> <div>Ing. Tomáš Dvořák e-mail: dvorak.statika@gmail.com tel.: +420 728 950 409</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KAREL ŠPAČEK			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ DVOŘÁK			
KONTROLOVAL	ING. KAREL ŠPAČEK			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	KRAJ JIHMORAVSKÝ			
OBJEDNATEL, INVESTOR	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje			
NÁZEV AKCE:	III/4134a Mor. Krumlov, most 4134a-1		DATUM	11/2021
NÁZEV OBJEKTU: MOST ev.č. 4134a-1			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	1:25,1:10
			STUPEŇ	TP
			ZAK. ČÍSLO	2127
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ZÁBRADLÍ		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 07