



SEZNAM NOVÝCH SPOTŘEBIČŮ


- plynový kahan - 1,3kW
spotřeba plynu 0,156 m3/hod
plynový kahan - celkem 84ks (84x1,3 kW)
spotřeba plynu - celkem 0,156 m3/hod x 84 = 13,11 m3/hod

Hlavní inženýr projektu	zodpovědný projektant	vypracoval

- DN15...MAX.2,0M
DN25...MAX.2,5M
DN32...MAX.3,0M
DN40...MAX.3,3M
DN50...MAX.4,0M
DN80...MAX.5,5M

Název stavby:
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Obsah

D.1.4.7 Plynová zařízení		 <p>prodejní kancelář TZB 652 00 Brno tel. 520 905 658 e-mail: info@sani-profis.cz</p>	
Měřítko	Číslo výkresu	Formát	3/A4
1:100	102	Datum	12/2014
		Účel dokumentace	POK provedení stavby
		Číslo zakázky	