

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kontrola vstupu (čtečka karet): Ze strany centrální chodby bude instalována čtečka karet kompatibilní se stávajícím řešením ANET. Nápojný bod pro sběrnici RS485 je nedaleko řešených dveří. Kontrolér Uni Apas bude v podhledu na bezpečné straně dveří, výstup z kontroléru bude veden na vstup řídicí jednotky posuvných dveří.

Interkom: Ze strany centrální chodby bude instalováno zvonkové tablo s interkomem, které bude využívat a/b drát a telefonování přes telefonní ústřednu. Přívod k interkomu bude proveden UTP kabelem z nejbližšího rozvaděče rack,. Výstup NO/NC výstup z interkomu bude veden na vstup řídicí kontroléru Uni Apas.

Řídicí jednotka dveří (dodána bude spolu s dveřmi) bude vybavena NO/NC vstupem pro budoucí EPS. Tento vstup bude z řídicí jednotky dveří vyveden v instalační trubce či liště do