

LEGENDA

POPIS SVÍTIDEL

LM-6(A)ČÍSLO OBVODU (TYP)



SPÍNAČ NA OMÍTKU IP44

VÝŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED,
JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS

KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.3


(A)



svítidlo typ A: přisazené průmyslové LED svítidlo krytí IP65 těleso polykarbonát, barva šedá, difuzor opálový s elektronickým předřadníkem, vč. příslušenství, 35W, 4516 lm, 4000 K, 1290 x 132 x 110 mm



svítidlo typ N: přisazené nouzové antipanicové LED svítidlo se sadou speciálních čoček, nouzově svítící, těleso bílý polykarbonát, optika vysoce transparentní PMMA samostatnost 1hod, autotest, vč. příslušenství 1W, 250 lm, IP42 tř.II



±0,000 = 295,50

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div> <div>Česká republika</div> <div>www.subtech.cz</div>	
Ing. Antonín Kašpar	Ing. Jan Novotný	Bc. Josef Adamec		
STAVEBNÍK: NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo				
AKCE: CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11			FORMÁT:	A4
			DATUM:	3 / 2021
STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby			VÝTISK:	
OBSAH: D.1.2 ELEKTROINSTALACE				
ST. OBJEKT: SO-01				
UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SERVEROVNA			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: 111