






Legenda značek

- 

kabel ukončený v krabici viz. poznámka

domovní nástěnné IP44

krabice s místní přípojnici PA/PE
- 

rozvaděč

místní pospojování

ELEKTROINSTALACE V LIŠTÁCH/ŽLABECH NA POVRCHU  
VÝŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED,  
JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~400V/TNC  
3NPE ~400V/TNS  
1NPE ~230V/TNS

KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

±0,000 = 295,50

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div> <div>Česká republika</div> <div>www.subtech.cz</div>	
Ing. Antonín Kašpar	Ing. Jan Novotný	Bc. Josef Adamec		
STAVEBNÍK:	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo		<div>FORMÁT:</div> <div>A3</div> <div>DATUM:</div> <div>3 / 2021</div> <div>VÝTISK:</div> <div></div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div> <div>VÝKRES Č:</div> <div>122</div>	
AKCE:	CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11			
STUPĚŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
OBSAH:	D.1.2 ELEKTROINSTALACE			
ST. OBJEKT:	SO-01			
SILNOPROUD SERVEROVNA				