

LEGENDA

- TRYSKA
- POTRUBÍ
- TLAKOVÁ LÁHEV


ROZTEČ ZÁVĚSŮ

Potrubi DN Piping DN	DN 6	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40
Max. vzdálenost mezi závěsy Max. distance between hangers	0,5 m	1,0 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	2,7 m

Potrubi DN Piping DN	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Max. vzdálenost mezi závěsy Max. distance between hangers	3,4 m	3,5 m	3,7 m	4,3 m	4,8 m	5,2 m	5,8 m

Max. vzdálenost závěsu od trysky 0,1m pro potrubí ≤ DN25 a 0,25m pro potrubí > DN25.

ZÁVĚSY



±0,000 = 295,50

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	<div><div>SIEMENS</div><div>Ingenuity for life</div><div>Siemens s.r.o., Siemensova 1 Smart Infrastructure 155 00, Praha 13</div></div>	
Ing. Antonín Kašpar	Ing. Michal Vavřík	Ing. Marek Kovář		
STAVEBNÍK: NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo				
AKCE:	CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11	FORMÁT:	A3	
		DATUM:	3 / 2021	
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby	VÝTISK:		
OBSAH:	EPS, SHZ			
ST. OBJEKT:	SO-01			
PŮDORYS 2.NP-STROJNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. 101	