


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS

KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

±0,000 = 295,50



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	<div>SUBTECH</div> <div>Slovinská 29, 612 00 Brno</div> <div>Česká republika</div> <div>www.subtech.cz</div>	
Ing. Antonín Kašpar	Ing. Jan Novotný	Bc. Josef Adamec		
STAVEBNÍK: NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mudr. Jana Jánského 11 669 01 Znojmo				
AKCE: CHLAZENÍ SERVEROVNY, NEMOCNICE ZNOJMO Mudr. Jana Jánského 11			FORMÁT:	A4
			DATUM:	3 / 2021
STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby			VÝTISK:	
OBSAH: D.1.2 ELEKTROINSTALACE				
ST. OBJEKT: SO-01				
BLESKOSVOD DOPLNĚNÍ			MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 131