



ZNAČENÍ POTRUBÍ:

- ROZVOD PLYNU – NOVÉ
- ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- 1 NOVÝ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 49 kW, VČETNĚ OBĚHOVÉHO ČERPADLA, VNITŘNÍ PROVEDENÍ (2 ks), 2 x 5,0 m³/hod

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	08/2022
ING. PETR MACHYNKA	ING. MICHAL VLČEK	ING. MARTIN BÁRTA	STUPEŇ PD:	DPS+DVZ
INVESTOR:	Integrovaná střední škola Slavkov u Brna; IČ: 49408381; Tyršova 479, 68401 Slavkov u Brna			
STAVBA:	REKONSTRUKCE KOTELNY AUTOMECHANIKŮ ISŠ SLAVKOV U BRNA			
OBJEKT:	ISŠ Slavkov u Brna D.1.4 Technika prostředí staveb		FORMÁT:	1 x A4
			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:	D.1.4.1 Vytápění a ohřev TV AXONOMETRIE PLYNU		Č. VÝKRESU:	4