ŘEZ A–A'



ŘEZ B–B'



ŘEZ C–C'



SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ:

P1
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – CHODBA
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 7 mm
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA – PROVEST OČIŠTĚNÍ POVRCHU a LOKÁLNÍ OPRAVY CEMENTOVOU HMOTOU

P2
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – CHODBA, SKLAD
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 4 mm – PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 105 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500
HYDROIZOLACE Z NATAVITELNÝCH PÁSŮ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE (200 g/m²)
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÉHO EMULZE
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ Z HLINIKOVOU VLOŽKOU TL. 4 mm
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm

P3
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – SPRCHOVNA, SERVEROVNA, OUTĚSNĚNÍ EPS A EB
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 5 mm – PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 105 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500
HYDROIZOLACE Z NATAVITELNÝCH PÁSŮ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE (200 g/m²)
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÉHO EMULZE
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ Z HLINIKOVOU VLOŽKOU TL. 4 mm
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm

P4
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY – KOTELNA
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
TŘÍKOMPONENTNÍ PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA (0,5 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 5 mm, S VYZTUŽENÍM VLÁKNY
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 70–140 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500, SPÁD MIN. 1 %
HYDROIZOLACE Z NATAVITELNÝCH PÁSŮ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PES ROHOŽE (200 g/m²)
HYDROIZOLACE Z NATAVITELNÝCH PÁSŮ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 4 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (200 g/m²)
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASFALTOVÉHO EMULZE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm

P5
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – CHODBY, PRACOVNY, KANCELÁŘE, DENNÍ MÍSTNOST, SKLAD
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 80 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P6
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – SATNY
PROTISKLUZNÁ VYSOCE ZATĚŽOVÁ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, KLUZNOST PRO BOSOU NOHU TŘÍDY B, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 80 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P7
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – LABORATOŘ, SKLAD
ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, VNITŘNÍ ODPOR 10^6 AŽ 10^8 Ω, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43,
REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1, SOUČÍNITEL SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
VODIVÉ LEPIDLO TL. 1 mm
MĚDĚNÉ PÁSKY
VODIVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P8A
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – OKLIDOVÁ MÍSTNOST
PROTISKLUZNÁ VYSOCE ZATĚŽOVÁ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, KLUZNOST PRO BOSOU NOHU TŘÍDY B, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SULKATOVÉ–DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2x 1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 78 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P8B
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – UMÝVÁRNY, WC
KERAMICKÁ DLAŽBA VYSOCE SLINUTÁ, MATNÁ, HLADKÁ, TL. 10 mm, SOUČÍNITEL SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO C2T S1 TL. 5 mm
FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SULKATOVÉ–DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2x 1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 68 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P9A
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ÚTŽ
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 3 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 110 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P9B
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – STROJOVNA ÚTŽ
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
TŘÍKOMPONENTNÍ PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA (0,5 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 23 mm, S VYZTUŽENÍM VLÁKNY
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SPÁDOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 115–150 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500, SPÁD MIN. 1 %
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
DESKY TEPELNĚ IZOLACE XPS 500 TL. 80 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P10
SKLADBA PODLAHY V.1.PP – SPRCHOVNA
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 3 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 55 mm
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 115 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500 (VIRSTVA POD KOTVENÍ KOLEJNIC REGÁLŮ)
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
DESKY TEPELNĚ IZOLACE XPS 500 TL. 80 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P11
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – CENTRÁLNÍ CHODBA, PŘÍPRAVNA MR (PODLAHOVÁ KRYTINA V PŘÍPRAVNĚ BUDE PROVEDENA DLE SKLADBY P12)
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 6 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 125 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
KROČĚJOVÁ PUR IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 25 kN/m², TL. 16 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYNAMICKÁ TUHOST MAX. s'=13 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P12
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – VYŠŠÍŘOVNY RTG A CT, TECHNICKÁ MÍSTNOST MR
ELEKTROSTATICKY VODIVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, VNITŘNÍ ODPOR <10^6 TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43,
TŘÍDA OTĚRU P, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1, SOUČÍNITEL SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
VODIVÉ LEPIDLO TL. 1 mm
MĚDĚNÉ PÁSKY
VODIVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 88 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN, VYZTUŽENÝ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
KROČĚJOVÁ PUR IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 25 kN/m², TL. 16 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYNAMICKÁ TUHOST MAX. s'=13 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P13
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – VYŠŠÍŘOVNA MR
PODLAHA RF KLECE TL. 20 mm (SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE MR)
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 100 mm, VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
ANTIVIBRAČNÍ PUR DESKY TL. 25 mm
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P14
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – VYŠŠÍŘOVNY ULTRAZVUK, PŘÍPRAVNY RTG A CT, OVLÁDOVNY, TECHNICKÁ MÍSTNOST C1
ELEKTROSTATICKY VODIVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, VNITŘNÍ ODPOR <10^6 TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43,
TŘÍDA OTĚRU P, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1, SOUČÍNITEL SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
VODIVÉ LEPIDLO TL. 1 mm
MĚDĚNÉ PÁSKY
VODIVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
KROČĚJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 5 kN/m², TL. 30 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYN. TUHOST s'=20,8 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P15
SKLADBA PODLAHY V.1.NP A 2.NP – PRACOVNY, PORSONNY, DENNÍ MÍSTNOST, RECEPCE, SKLAD, KABINKY, HLAVNÍ SCHODIŠŤOVÁ PODESTA
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 80 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
DESKY TEPELNĚ IZOLACE EPS 150 TL. 140 mm, λ_d=0,035 W/m·K
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 TL. 62 mm
HYDROIZOLACE (TL. 8 mm) A VRSTVY POD HYDROIZOLACI – VIZ SKLADBA P5

P16
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – OKLIDOVÁ MÍSTNOST
PROTISKLUZNÁ VYSOCE ZATĚŽOVÁ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, KLUZNOST PRO BOSOU NOHU TŘÍDY B, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SULKATOVÉ–DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2x 1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SPÁDOVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚRE CT–C30–F6 TL. 70–85 mm, S VYZTUŽENÍM VLÁKNY, SPÁD MIN. 1 %
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
KROČĚJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 5 kN/m², TL. 30 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYN. TUHOST s'=20,8 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P17
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – KOUPELNA, WC
KERAMICKÁ DLAŽBA VYSOCE SLINUTÁ, MATNÁ, HLADKÁ, TL. 10 mm, SOUČÍNITEL SMYK. TŘENÍ MIN. 0,6, OTĚRUVZDORNOST PEI 4
FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO C2T S1 TL. 5 mm
FLEXIBILNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ SULKATOVÉ–DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA TL. 2x 1 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 73 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
KROČĚJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 5 kN/m², TL. 30 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYN. TUHOST s'=20,8 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P18
SKLADBA PODLAHY V.1.NP – ROZVADĚČ MR
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 88 mm, S OBSAHEM PP VLÁKEN
SYSTÉMOVÉ DESKY EPS S FÓLIÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TL. 30 mm + POTRUBÍ 16x2 mm (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)
KROČĚJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 5 kN/m², TL. 30 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYN. TUHOST s'=20,8 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P19
SKLADBA PODLAHY V. 2. NP – STROJOVNA VZT
PIGMENT: NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm SE ZVÝŠENÝM PROTISKLUZEM
(0,6 kg/m²) + VMOHAN KŘEMIČITÝMI PISKY FRAKCE 0,1–0,6 mm (0,3 kg/m²)
TŘÍKOMPONENTNÍ PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA (0,5 kg/m²)
NEKOVOVÝSKOVÝ DVOUKOMPONENTNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÁ PENETRAČNÍ HMOTA NA EPOXIDOVÉ BÁZI TL. 1 mm (0,5 kg/m²)
SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,1–0,3 mm (2–2,5 kg/m²)
CEMENTOVÝ POTĚR CT–C30–F6 TL. 7 mm, S VYZTUŽENÍM VLÁKNY
PENETRAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
SPÁDOVÁNÍ BETONOVÉ MAZANINA C25/30 XC1 TL. 80–125 mm, VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ Z OCELI B500, SPÁD MIN. 1 %
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
KROČĚJOVÁ PUR IZOLACE PRO ZATÍŽENÍ 25 kN/m², TL. 16 mm, STLAČITELNOST MAX. c=2 mm, DYNAMICKÁ TUHOST MAX. s'=13 MN/m³
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 250 mm, BETON C20/25 XC2, OCEL B500

P20
SKLADBA PODLAHY – SCHODIŠŤOVÉ MEZIPODESTA
VYSOCE ZATĚŽOVÁ HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA TL. 2 mm, TŘÍDA ZÁTĚŽE 34–43, TŘÍDA OTĚRU T, REAKCE NA OHEŇ Bfl–s1,
SOUČÍNITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, ODOLNOST VŮČI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
DISPERZNÍ LEPIDLO TL. 1 mm
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA CT–C30–F7 TL. 7 mm
PENETRAČNÍ