


LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- PÚ N 1.01 II.SP.B** Požární úsek s pořad. č. 1.01, stupeň pož. bezpečnosti - II
- CHÚC A** Chráněná úniková cesta typu A
- PÚ IŠ** Požární úsek instalační šachty
- REI W 30 DP1** Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I, W (30 minut) druh konstrukce DP1
- REI 30** Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I (30 minut)
- EI/W 30 DP1+C** Požární uzávěr bránící/omezující šíření tepla s 30 min. odolností, druh konstr. DP1, se samozavíračem
- Směr úniku
- Únikový východ
- ⊗ Nouzové osvětlení
- 🔊 Zvuková signalizace
- ⊠ Prostor sřežený EPS
- H^{30/25}** Hadicový systém D25, hadice 30 m

OBJEDNATEL :			<div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN</div>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	<div><div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>		
ZODP. PROJEKTANT		ING. LUBOMÍR HRADIL			
VYPRACOVAL		ING. LUBOMÍR HRADIL			
KONTROLOVAL		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ			
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :					
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		STUPEŇ	DUR+DSP
SO 01 - PAVILON ZM		D.1.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	08/2022
NÁZEV PŘÍLOHY :					
PŮDORYS 1. PP - PO					
				FORMÁT/POČET STR.	A4/2
				MĚŘITKO	1:150
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
				Č. ZAK.	22013
				SOUBOR	DWG
				ČÍSLO SOUPRAVY	
				Č. PŘÍLOHY :	
				22013-DSP-D.1.3-SO 01-02	