


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, JMENOVITÝ VÝKON PŘI 50/30 °C = 99 kW, PŘIPOJOVACÍ TLAK PLYNU 2 kPa	4
2.01	ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ PRO OHŘEV TV – DODÁVKA ZTI	1
3.01	ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO – DODÁVKA KOTLE	4
3.02	ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO – TOPNÝ OKRUH	6
5.01	NEPŘIMOOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV S JEDNÍM VÝMĚNÍKEM, OBJEM 250l – DODÁVKA ZTI	1
6.01	TLAKOVÁ EXPANZNÍ MEMBRÁNOVÁ NÁDOBA	1
7.01	ÚPRAVNA VODY S AUTOMATICKÝM DOPLŇOVÁNÍM – DODÁVKA ZTI	1
8.01	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL	3
8.02	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA	1
9.01	NEUTRALIZAČNÍ BOX	1
10.01	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY, 7 TOPNÝCH OKRUHŮ	1
10.02	HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ – ANULOID	1

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.



ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :			<div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.</div> <div>PURKYŇOVA 2731/11</div> <div>695 01 HODONÍN</div>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT			ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		
ZODP. PROJEKTANT			ING. ONDŘEJ FABIÁN		
VYPRACOVAL			ING. PAVEL KRČMÁŘ		
KONTROLOVAL			ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ			STAV. ÚŘAD: HODONÍN		
NÁZEV AKCE :					
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE					
NÁZEV OBJEKTU :			ČÁST :		
SO 01 - PAVILON ZM			D.1.4.3 - SO01 VYTÁPĚNÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :		
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA			22013-DSP-D.1.4.2-SO 01-06		