




Č ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Č ochrana při poruše je zajištěna ochrannými pospojováními a automatickým odpojením od zdroje.

Č ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Závěsové okruhy (do 32A) a veškeré koncové okruhy ve zdravotnických prostorách skupiny 1

OBJEDNATEL :																					
<p align="center">NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN</p>																					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ																				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
VYPRACOVAL	RADIM BLATAK																				
KONTOLELOVAL	RADIM BLATAK																				
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ	STAV. ÚRAD: HODONÍN																				
NÁZE V AKCE :		<table border="1"> <tr> <td>STUPĚŇ</td> <td>DUR+DSP</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>FORMÁT/POČET STR.</td> <td>A4/8</td> </tr> <tr> <td>MÉRITKO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Č. ZAK.</td> <td>22013</td> <td>ČÍSLO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOUBOR</td> <td>DWG</td> <td>SOU PRAVY</td> <td></td> </tr> </table>		STUPĚŇ	DUR+DSP	DATUM	08/2022	FORMÁT/POČET STR.	A4/8	MÉRITKO	-	ARCHIVNÍ ČÍSLO		Č. ZAK.	22013	ČÍSLO		SOUBOR	DWG	SOU PRAVY	
STUPĚŇ	DUR+DSP																				
DATUM	08/2022																				
FORMÁT/POČET STR.	A4/8																				
MÉRITKO	-																				
ARCHIVNÍ ČÍSLO																					
Č. ZAK.	22013	ČÍSLO																			
SOUBOR	DWG	SOU PRAVY																			
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKE REZONANCE																					
NÁZE V OBJEKTU : SO 01 PAVILON ZM																					
NÁZE V PŘÍLOHY :		Č. PŘÍLOHY :																			
SILNOPROUDÉ INSTALACE - 1.NP		22013-DSP-D.1.4.5-SO 01-05																			