



LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ

- ① POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 30 - Sm
- ② POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 15 - Sm - C
- ③ POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI 30 - Sm - C
- ④ POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EW 30 - Sm - C s transparentní plochou min. 0,06 m2 (průhled na druhou stranu dveří)
- ⑥ POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EW 15 - C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
201	chodba - CHÚC	118,50	210	WC klientů	17,50
202	pokoj č.1	36,60	211	koupelna klientů	15,00
203	pokoj č.2	36,00	212	wc - zaměstnanců	1,75
204	pokoj č.3	36,00	213	předsíňka	2,90
205	pokoj č.4	38,15	214	pokoj č.6	12,90
206	západní schodiště	25,10	215	sklad	4,90
207	rezerva (masáže, hovorna)	16,80	216	jižní schodiště - CHÚC	24,15
208	pokoj č.5	32,15	217	denní místnost	61,20
209	umývárna	9,10	218	sklad	7,55

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY

---	OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N 1.1 - I.	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB
R 30 DP1	POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ (VLASTNOST- POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.-DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
△ RE 45 DP1	POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST-POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.-DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
→	SMĚR ÚNIKU
→	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
△△△	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ/VODNÍ/CO2 S UVEDENOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ
-C	SAMOZAVÍRAČ
Ⓜ	HYDRANT C52
Ⓜ	ZAŘÍZENÍ PRO AUTONOMNÍ DETEKCI A SIGNALIZACI
Ⓜ	OZNAČENÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (CHÚC A)

INVESTOR:  www.zamecekstrelice.cz		Zámeček Střelice příspěvková organizace Tetčická 311/69, 664 47 Střelice e-mail: reditelzamecek@seznam.cz		HIP: ING.ARCH.M.ONDRÁČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  www.2matelier.tk		2M atelier Haškova 153/17, 638 00 Brno e-mail: info@2matelier.tk		ZODPOV.PROJEKTANT ČÁSTI: ING.KAMILA ISING	
PROJEKTANT ČÁSTI PBŘ: Ing. Kamila Ising Radslavice 7, Pustiměř 683 21, Mobil : +420 607 624 866 E-mail : kamila.ising@gmail.com		VYPRACOVALA: ING.KAMILA ISING ING.PETRA KOPŘIVOVÁ		DATUM: 02/2017	
NÁZEV AKCE: "Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice"		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017-01-01		STUPEŇ: PI	
ČÁST: D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - PŮDORYS 2.NP		SOUBOR: MĚŘÍTKO: 1 : 150		ČÍSLO PŘÍLOHY: 02	