

ELEKTROINSTALACE 2.NP

1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající elektroinstalace tohoto podlaží je provedena v soustavě TN-C. Investor nepožaduje kompletní rekonstrukci.

S ohledem na tyto skutečnosti bude provedena pouze výměna stávajících koncových prvků na stejných pozicích. Budou osazeny nové přístroje typu TANGO a stávající svítidla nahrazena novými s LED zdroji. Typy nově osazovaných svítidel je vhodné předem odsouhlasit s investorem.

Brno, srpen 2022

Vypracoval: Ing. Zdeněk Illek

Ing. Zdeněk Illek