


Legenda kabelových tras:

- bez požadavku PO
- s požadavkem na funkční integritu
- sběrnice DALI – osvětlení na OS

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A STERILIZACI DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL Kyjov	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler 	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMÝŠL	
KRAJ:		OBEC: Kyjov			
INVESTOR: Nemocnice Kyjov, PO, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov					
Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov				FORMÁT	4A4
				DATUM	06/2022
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	08-2020
Elektroinstalace 1PP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				14-016	EL2