









VYPRACOVAL Kyjov	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
					
KRAJ:		OBEC: Kyjov			
INVESTOR: Nemocnice Kyjov, PO, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov					
Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov				FORMÁT	-
				DATUM	06/2022
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	-
				ZAK.ČÍSLO: 08-2020	
Kniha svítidel				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				14-016	EL9

Označení v PD	Popis – srovnatelný vzor	Zobrazení
A1	FIT6000A4KN600/ND/DALI/90/IP65 LED panel, DALI předřadník, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W, 5400lm, UGR<19, Ra90, IP65	
B1	FIT4000A4KN600/ND LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19, IP20	
B2	FIT5000A4KN600/ND LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 49W, 5700lm, UGR<19, IP20	
B3	FIT6000A4KN600/ND LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W, 6600lm, UGR<19, IP20	
C1	TEMPLE LED 8W,700lm, 4000K, IP44. š. 400mm, tř. II	
D1	N-1.1-230V IP50 ""Nevstupovat"", vč. zdroje 230V	
N1	DIOS-M5-1H, IP65 trvalé/netrvalé, 527lm, 5700K, 1h	
N2	PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65 trvalé/netrvalé, 241lm, 5700K, 1h	