



Legenda číslování obvodů:

- x.y
- x... 1 obvody MDO
 - 2 obvody DO
 - 3 obvody ZIS–DO
 - 4 obvody ZIS–VDO
 - z... pořadové číslo vývodu z rozváděče

Legenda kabelových tras:

- bez požadavku PO
- - - s požadavkem na funkční integritu
- . - . - sběrnice DALI – osvětlení na OS

Poznámky:

- spínače a zásuvky osadit do v. +1,2m
- svítidla na sále osadit do rastrového pohledu, ostatní na strop
- instalaci uložit pod omítku, příводы ke svítidlům na pevném stropě zatáhnout do soustavy pevných a ohebných chrániček

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A STERILIZACI DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL Kyjov	ODP.PROJ.PROFESE ing. D. Hajzler	KONTROLOVAL ing. D. Hajzler	ODP.PROJ.STAVBY	ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	
					
KRAJ:		OBEC: Kyjov			
INVESTOR: Nemocnice Kyjov, PO, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov					
Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov				FORMÁT	2A4
				DATUM	06/2022
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO: 08-2020	
Elektroinstalace 1NP osvětlení				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				14-016	EL4