



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov  
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170  
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Integrovaná střední škola Slavkov u  
Brna, p.o  
Mgr. Vladislava Kulhánková  
Tyršova 479  
**684 01 Slavkov u Brna**

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:  
2022-01004/20221652/TÚ/so

Vyřizuje:  
Karel Soldán  
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:  
10.05.2022

**Věc:** Vyjádření k PD (stupeň – územní rozhodnutí) na akci „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“

Předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“ řeší předpokládanou realizaci výstavby zemní chráničky optického kabelu pro propojení objektů čp. 479 (parc.č. 8) a čp. 129 (parc.č. 1698/1) na ul. Tyršova ve městě Slavkov u Brna.

### **S realizací stavby souhlasíme.**


Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.  
Sdělujeme, že:
  - a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Slavkov u Brna v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - b) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
  - c) budou prováděny výkopové a stavební práce a protlak pod komunikací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - d) budou prováděny výkopové a stavební práce a protlak v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními přípojkami a objekty na vodovodních a kanalizačních přípojkách v soukromém majetku.
  - e) dojde k souběhu a křížení chráničky optického kabelu s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - f) dojde k souběhu a křížení chráničky optického kabelu s vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku
  - g) bude provedeno umístění podzemní přístupové komory v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. S umístěním podzemní přístupové komory v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dle předložené dokumentace souhlasíme.
4. Při provádění výkopových a stavebních prací a protlaků v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku **dbát** zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
5. Při křížení nebo souběhu chrániček optického kabelu s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku **dodržet** ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

6. **Investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s.** (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)) **ke kontrole:**
- a) provádění protlaků v blízkosti a nad vodovodním a kanalizačním řadem a vodovodními a kanalizačními přípojkami
  - b) křížení a souběhu chrániček optického kabelu s vodovodním a kanalizačním řadem a vodovodními a kanalizačními přípojkami
  - c) provádění umístění podzemní přístupové komory v blízkosti vodovodního řadu.
7. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz))
- Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v prostoru stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
8. Toto vyjádření slouží pro účely územního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem.

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.**

S pozdravem

  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
**VYŠKOV, a.s.** ①  
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13  
Ing. Oldřich Novoměstský  
vedoucí technického úseku