

AZ studio
Zuzana Adamcová
Brandlova 2536/36
695 01 Hodonín

Vaše žádost ze dne, značka:
11.04.2022

Naše značka:
064220023

Vyřizuje:
Ing. Kristina Tučková

dne:
11.04.2022

Věc: Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín – vestavba

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín, ulice Legionářů 813/1, č. p. 813

Stavebník: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace, Legionářů 813/1, 69501 Hodonín, Zastoupená: Mgr. Kateřina Kouřilová, ředitelka školy

Projektant: Zuzana Adamcová, V Chalupách 459/38, 696 18 Lužice,

Č. zakázky: Z 002021

Datum: 01/2022

Předmětem předložené dokumentace je stávající objekt občanské vybavenosti nachází se v zastavěném území města Hodonín na ulici Legionářů. Stavba slouží pro účely školní výuky. Využití objektu se stavebními úpravami nemění. Předmětem projektu je vestavba vnitřního osobního výtahu pro zpřístupnění všech pater objektu.

- Před nástupem do výtahu je volná plocha nejméně 1500 mm × 2000 mm.

- Šachetní a klečové dveře výtahu budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

- Sklopné sedátko v kleci výtahu bude v dosahu ovladačů

- Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu budou vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillov znak s parametry standardní sazby.

- Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídicí systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, bude zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vzhledem k rozměrům kabiny je nutno na stěnu na proti dveřím umístit zrcadlo.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Ing. Kristina Tučková, odborný konzultant

Adr. střediska: TProjekt, Lanžhotská 3448/2 (budova RexCOM), 69002 Břeclav
774 400 054, tinat@email.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR