

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Název veřejné zakázky :	Rekonstrukce kotelny 2 (vedlejší budova)
Zadavatel :	Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49459881
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

„Dobrý den,

níže zasíláme dotazy k předmětné zakázce a prosíme o jejich zodpovězení:

1) Bylo by možné poskytnout revizní zprávu ke stávajícímu komínu? Měly by z ní být patrné přesné parametry komína. Domníváme se, že je komín vyšší než v zadávací dokumentaci uváděných 15 metrů.

2) Prosíme o potvrzení, že bude zadavatel trvat na parametrech kotlů dle zadávací dokumentace, tj:

- minimální výkon 1 kotel 85 kW,*
- plynulá regulace výkonu jednotlivého kotle již od 10 kW,*
- Účinnost kotlů při jmenovitém výkonu pro střední teplotu v kotli 70°C větší nebo rovno 95 %,*
- Účinnost kotlů při částečném výkonu při teplotě vratné vody 30°C větší nebo rovno 105 %.“*

Odpověď zadavatele:

ad1) Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty, z níž vyplývá, že celková výška komína je 24m, účinná výška je 22m a výška vyústění komína nad střechou je 1m.

ad2) Ano, zadavatel bude trvat na parametrech kotlů dle zadávací dokumentace, které se budou muset nacházet v tolerančním pásmu +/-5% od hodnot uvedených v zadávacích podmínkách.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele

Příloha: Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty