

Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky

na zakázku:

„Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA – dodávka a servis“

(podlimitní zakázka)

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:

Předmětem zakázky je rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV, 2 x 630 kVA a výměnou náhradního zdroje DA, současně je předmětem zakázky rekonstrukce rozvodny NN Nemocnice Vyškov. K této rekonstrukci dochází z důvodu technického a morálního zestárnutí technologie trafostanice a z důvodu plánované dostavby nového urgentního příjmu a magnetické rezonance.

Z rozvodny VN v 2 NP bude vyselektována část odběratele po pole podélného dělení, jsou to pole transformátorů T1 a T2 a pole obchodního měření. Tato část bude přemístěna na nové připravené místo pro budoucí rozvodnu VN v 1 NP, v prostorách stávajícího schodiště. Vstupní část distributora EG.Da.s. tj. pole kabelových přívodů, pole podélného dělení budou dočasně zachovány na původním místě ve stávající rozvodně VN v 2 NP. Distributor souhlasí s novým umístěním jeho nové technologie v nově budované rozvodně VN, ale do doby realizace této rekonstrukce nevládne projekčně a investičně tuto akci realizovat. Proto do doby realizace změny a umístění technologie distributora EG.D a.s. bude nově rekonstruovaná část rozvodny VN odběratele napájena z původní rozvodny VN z kobky č.5 podélného dělení.

V trafokomorách budou vyměněny stávající transformátory 630 kVA za transformátory vyššího výkonu 1000 kV A v provedení EC02. Stávající transformátory nebudou schopny zajistit dostatečný výkon pro provoz nemocnice po dostavbě nového urgentního příjmu a magnetické rezonance.

Ze stejného důvodu musí být vyměněny hlavní napájecí rozvaděče RH1 a RH2 v rozvodně NN trafostanice. Ve stávajících rozvaděčích nejsou volné vývody pro napájecí kabely nových objektů. Předmětem této zakázky je i nahrazení stávajícího náhradního zdroje elektrické energie DA za nový, výkonnější stroj, který bude umístěn na volném prostranství vedle stávající rozvodny NN trafostanice. Zadavatel předem upozorňuje na nutnost splnění hygienických limitů hluku v rámci areálu nemocnice.

Součástí zakázky je i:

- Likvidace všech demontovaných částí stávající rozvodny a souvisejících technologií.
- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího náhradního zdroje el. energie DA včetně souvisejících prací potřebných stavebních prací pro demontáž a odstranění všech souvisejících technologií v prostoru umístění stávajícího DA.

- Plný bezplatný záruční servis obsahující veškerý spotřební materiál potřebný pro provoz zařízení po dobu:
 - o 24 měsíců na dodané technologické části,
 - o 60 měsíců na provedené stavební práce.
- Pozáruční servis na dodané technologické části v rozsahu dle servisní smlouvy.
- Zpracování případné revize projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace.
- Provedení všech potřebných revizí, napět'ových zkoušek.
- Provedení kontrolního měření akreditovanou laboratoří za účelem prověření splnění hygienických limitů hluku stanovených hlukovou studií.
- Vypracování Místního provozního předpisu.
- Koordinace s distributorem el. EG.D.
- Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení – DSPS.
- Zpracování kompletní technické dokumentace nutné pro vlastní provoz. (Provozní návody a manuálu pro obsluhu, údržbu a servis, provozní předpisy, technické listy jednotlivých technologických a dodaných materiálů apod.)

Podrobné požadavky zadavatele na plnění předmětné zakázky a další podmínky zadavatele jsou uvedeny v zadávacích podmínkách předmětné zakázky.

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo bez DPH:	14 181 903,-Kč
Cena sjednaná v servisní smlouvě (Za následný pozáruční servis po dobu 4 roků - pravidelné servisní činnosti včetně pohotovostní služby) bez DPH:	255 752,- Kč
Cena za předmětnou zakázku celkem bez DPH:	14 437 655,- Kč

4. Použitý druh zadávacího řízení:

Zadávací řízení bylo realizováno v souladu s ustanovením § 56 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon) – druh zadávacího řízení – otevřené podlimitní řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma - sídlo	IČO
1	PRONIX s.r.o. U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00 Praha 3	48027944
2	ENERGPRO s.r.o. Na Výhoně 475 664 52 Sokolnice	29362776
3	Konsorcium pro realizaci Rekonstrukci trafostanice a náhradního zdroje DA. Zastoupené vedoucím účastníkem Spenco-Energy s.r.o. Jezuitská 582/17, 602 00 Brno	09204300

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Z předmětného zadávacího řízení byl vyloučen účastník:

Číslo nabídky	Obchodní firma - sídlo	IČO
2	ENERGPRO s.r.o. Na Výhoně 475 664 52 Sokolnice	29362776

Odůvodnění vyloučení účastníka:

Při posouzení a hodnocení nabídek podaných na předmětnou zakázku hodnotící komise vyloučila výše uvedeného účastníka z důvodu, že účastník svým oznámením ze dne 8.3.2023 o stažení podané nabídky do předmětného zadávacího řízení současně vzal zpět i prohlášení učiněná v rámci podané nabídky a uvedená v jím předloženém Formuláři nabídky a ostatních částech nabídky.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru, Smlouva na plnění předmětné zakázky byla uzavřena s dodavatelem:

Číslo nabídky	Obchodní firma - sídlo	IČO
1	PRONIX s.r.o. U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00 Praha 3	48027944

Odůvodnění výběru:

Nabídka výše uvedeného účastníka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, tato nabídka splnila požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídková cena nebyla zadavatelem vyhodnocena jako mimořádně nízká nabídková cena.

8. Označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi,

Dodavatel uvedl tyto poddodavatele:

Poddodavatel	IČO:	Předmět poddodávky
Urban A+I, s.r.o.	28210719	Provádění oprav a revizí elektrických zařízení v rozsahu E1/A montáž, opravy, revize do i nad 1000V v objektech třídy A

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

Nabídky byly podány pomocí elektronických prostředků.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,

Při posouzení nabídky vítězného účastníka zadavatel nezjistil střet zájmů.

11. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepožadoval ekonomickou kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.

12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění či řízení pro zadání zakázky ve zjednodušeném režimu, byla-li taková možnost využita:

Zadávací řízení bylo provedeno formou otevřeného podlimitního zadávacího řízení.

13. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Ve Vyškově

.....
Ing. Jaromír Herzán
Vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p.o.