



RP05

ROZVODNICE NA MODULOVÉ PŘÍSTROJE  
36 MODULŮ  
NA POVĚCH  
3x12TE s dvěřním zámkem  
VELIKOST ŠxVxH 300x500x110  
IP30  
PŘÍVOD KABELEM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU  
  
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41  
POUŽITIM ZAŘÍZENÍ TŘIDY OCHRANY II  
ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S



REKONSTRUKCE SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE				Architektonická kancelář <b>STARÝCHA</b> Starýcha s.r.o. Trnkova 117c, Brno, 628 00	
SPORTOVNÍ GYMNAZIUM L. DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70				DATUM	12/2022
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARÝCHA			ZAK. ČÍSLO	
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	P. VYPLAŠIL			STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	P. VYPLAŠIL			ČÁST	1.2 Sil. rozvody
STAVEBNÍK: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1.2-27
ROZVADĚČ RP05					

