

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Výměna plynových kotlů
Zadavatel :	Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49438867
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

Dobrý den,

chtěli bychom požádat o informaci, zda je možné nahradit požadované stacionární kondenzační kotle (každý o výkonu 300 kW) kaskádou kotlů o výkonu 2 x 300 kW.

Odpověď zadavatele:

Pokud je kaskádou myšlen dvojkotel, dvojkotlová jednotka apod. (dle názvosloví jednotlivých výrobců), tak je to přípustné za dodržení následujících podmínek:

- každá kotlová jednotka musí být samostatně provozovatelná v plném rozsahu bez ohledu na provozní nebo poruchový stav druhé jednotky,
- bude dodržena základní koncepce projektu a každá kotlová jednotka bude odkouřena do samostatného komínového průduchu,
- sestava kotlů nebude půdorysně přesahovat navržené řešení, bude zajištěna plná obslužnost (min. volné prostory pro obsluhu a servis) kotlových jednotek a ostatních zařízení,
- budou dodrženy požadované technické parametry – jmenovitý výkon, min. výkon, (tolerance výkonu max. 3%), max. provozní teplota, max. provozní tlak, integrovaný hořák, emise CO, NOx, záruka 5 let,
- účastník výběrového řízení, v případě výzvy zadavatele, uvede typové označení hlavních zařízení tak, aby zadavatel mohl prověřit dodržení požadavků dle zadávací dokumentace.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci