

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	POVRCH PODLAHY
C1-1.S	SCHODIŠTĚ	114,3	STAVAJÍCÍ TERACO
C1-1.H	HALA	61,9	STAVAJÍCÍ TERACO
C1-1.01	CHODBA	37,2	PVC
C1-1.02	VYŠETŘOVNA GYN-POR (PŘÍLEM)	26,9	PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ
C1-1.03	SLEKACÍ BOX	1,3	PVC
C1-1.04	SLEKACÍ BOX	1,3	PVC
C1-1.05	VYŠETŘOVNA GYN-POR (SONO)	21,3	PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ
C1-1.06	MONITORING KTG	23,4	PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ
C1-1.07	PRENATÁLNÍ PORADNA + JEDNODENNÍ GYNKOLOGIE	17,5	PVC
C1-1.08	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	6,3	PVC PROTISKLUZNÉ
C1-1.09	WC ŽENY	1,3	PVC PROTISKLUZNÉ
C1-1.10	WC ŽENY	1,4	PVC PROTISKLUZNÉ
C1-1.11	ČEKÁRNA	18,7	PVC
C1-1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,3	PVC
C1-1.13	SKLAD	8,9	PVC
C1-1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,8	PVC
C1-1.V1	VÝTAH	-	-
C1-1.V2	VÝTAH	-	-

NEOZNÁČENÉ A NEPOPSANÉ MÍSTNOSTI V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ JSOU STÁVAJÍCÍ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY, POKUD NEJÍ UVEDENO V PŮDORYSE JINAK

POUŽITÉ ZNAČKY



REPROD. N.ZS NÁSTĚNNÝ



REPROD. NZS STROPNÍ, PODHLEDOVÝ

POZNÁMKA

----- OZVUČOVACÍ LINKY – KABELY "PFD"


PFD – KABEL 2x1,5 TRÍDA REAKCE NA OHNĚ B2(c0)s1d1, P45-R
KABELY JSOU PŘÍCHÝTOVANY PEVNĚ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ
INSTALACE.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÁ EPS, NZS)

2-12VDC, SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)
2-24VDC, SELV (NAPÁJENÍ V/V MODULŮ)
2-100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚŠNÍCH VLIVŮ



Generální projektant:		Ing. Petr Tomlíček www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: Provozovatel:	
Název stavby:		NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU						Paré:	
Zpracovatel:		R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 IČO: 252 22 222 E-mail: projekty@rmelektro.cz		 QR vizitka		Oddíl:		Autorizace:	
Odpovědný projektant:		ING. MIROSLAV REK		Vypracoval:		Kontroloval:		Zakázkové číslo:	
Objekt:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1		ING. MIROSLAV REK		ING. MIROSLAV REK		DPS 07-2022	
Název přílohy:		PŮDORYS 1.NP - NZS		Označení:		Datum:		12-2022	
				D.1.01.4h-202		Stupeň:		PROJEKČNÍ STAVBY	
								Měřítko: 1:100	