





Poznámka

- napěťová soustava
3PEN ~400V/TNC
3NPE ~400V/TNS
1NPE ~230V/TNS
2PE ~230V/IT
- ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 61140 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše
- ochranné opatření
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvojité nebo zesílené izolace



Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: jihomoravský kraj		Provozovatel:  Nemocnice Vyškov	
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU						Zakázkové číslo: DPS 07-2022		Paré:	
						Datum:			