



HZSBX009T0OG



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Hodonín

tř. bří. Čapků 3, 695 03 Hodonín

Č. j.: HSBM- 9100-2/2022

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/PBŘ

Vyřizuje: por. Petr Krivák DiS.

Tel.: 950 621 129

E-mail: petr.krivak@firebrno.cz

Datum: 29. 12. 2022

Adresát:

NSN CS, s.r.o.

Na Pískách 3234/1

695 01 Hodonín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO EPS

Místo stavby:

Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

k. ú.: Strážnice na Moravě, parc. č. 1799

Stavebník:

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, IČO 47375604,

Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. Zdeněk Vlach, ČKAIT 1300809

datum: 09/2022

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 12. 2022. Na základě výše uvedeného HZS JmK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.: 950 630 172

E-mail: podatelna@firebrno.cz

Datová schránka: ybiaiuv

www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS JmK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO EPS

vypracoval: Ing. Zdeněk Vlach, ČKAIT 1300809

datum: 09/2022

HZS JmK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu třípodlažní, částečně podsklepené budovy se zastavěnou plochou 836 m² s 5. třídou využití a výškou 8,8 m, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bod 3. vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JmK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Petr Krivák DiS.

referent

úřední osoba