# PŮDORYS:

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m² | POVRCH PODLAHY | OZ. | POVRCH STĚN | POVRCH STROPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-1.5 | SCHODIŠTĚ | 114,3 | STÁVAJÍCÍ KER. SOKL. MALBA PO STROP | - | STÁVAJÍCÍ KER. SOKL. MALBA PO STROP | - |
| C1-1.H | HALA | 61,9 | STÁVAJÍCÍ TERACO | - | STÁVAJÍCÍ KER. SOKL. MALBA PO STROP | - |
| C1-1.01 | CHODBA | 37,2 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.02 | VYŠETŘOVNA GYN+POR (PŘÍLEH | 26,9 | PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.03 | SVLÉKACÍ BOX | 1,3 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.04 | SVLÉKACÍ BOX | 1,3 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.05 | VYŠETŘOVNA GYN+POR (SONO) | 21,3 | PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.06 | MONITORING KTG | 23,4 | PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.07 | PRENATÁLNÍ PORADNA + JEDNODENNÍ GYNEKOLOGIE | 17,5 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SDK + KAZETOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.08 | WC ŽENY - PŘEDSÍŇ | 6,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | - | PVC SOKL, KER. O. (V=1900 mm), MALBA PO PODHLED | SDK, PODHLED IMPREG., S.H.= |
| C1-1.09 | WC ŽENY | 1,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | - | PVC SOKL, KER. O. (V=1900 mm), MALBA PO PODHLED | SDK, PODHLED IMPREG., S.H.= |
| C1-1.10 | WC ŽENY | 1,4 | PVC PROTISKLUZNÉ | - | PVC SOKL, KER. O. (V=1900 mm), MALBA PO PODHLED | SDK, PODHLED IMPREG., S.H.= |
| C1-1.11 | ČEKÁRNA | 18,7 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.=2600 |
| C1-1.12 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,3 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.13 | SKLAD | 8,8 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.H.= |
| C1-1.14 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,8 | PVC | - | PVC SOKL (V=100 mm), MALBA PO PODHLED | - |
| C1-1.V1 | VÝTAH | - | - | - | - | - |
| C1-1.V2 | VÝTAH | - | - | - | - | - |

# IZOMETRIE:







# LEGENDA VÝŠEK NAPOJENÍ ZP:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **WCx** | v = +1,000, DLE MONTÁŽNÍHO MODULU | **VYL** | v = +1,150 |
| **Ui, Us, Ds** | v = +0,550 | **NAD** | v = +2,100 |
| **Ux, Dx** | v = +1,150 | **Sx** | v = +1,150 |
| **M,Pr** | v = +0,600 | | |

# LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE, ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY, ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY, ZRUŠIT
- NOVÉ POTRUBÍ, STUDENÁ VODA, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW
- NOVÉ POTRUBÍ, CIRKULACE, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW
- NOVÉ POTRUBÍ, TEPLÁ VODA, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW
- NOVÉ POTRUBÍ, POŽÁRNÍ VODA, POZINK – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW
- V# STOUPAČKY VODOVODU, NEREZ – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW
- H# STOUPAČKY POŽÁRNÍ VODY, POZINK – LISOVANÝ SPOJ + TI–MW

# POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY KANALIZACE
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
KVŮLI NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA STAVBĚ JSOU DIMENZE STOUPAČEK A TRASY VODY V OBJEKTU NEOVĚŘENY, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY A DIMENZE VODOVODU
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU VE VÝŠCE 1300(600)mm NAD ČISTOU PODLAHOU,
NEBO DLE VÝŠKY VÝTOKU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU NEBO DLE TECHNOLOGIE
VÝŠKY VODOVODU UDÁVÁNY OSY POTRUBÍ NAD ČISTOU PODLAHOU
TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZESTUPY ZÁVĚSŮ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
DIMENZE POTRUBÍ VODOVODU DLE MATERIÁLU:
NEREZ: 18,22,28,35,42,54,76 (DN 15,20,25,32,40,50,65)




+3,600= STÁVAJÍCÍ PODLAHA VE 2.NP

| | | |
|---|---|---|
| Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00 | Investor: jihomoravský kraj / Provozovatel: Nemocnice Vyškov |

| | | |
|---|---|---|
| Název stavby: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.** **CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU** | Zakázkové číslo: DPS 07-2022 | Paré: |
| | Datum: 12-2022 | |
| | Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz | | Oddíl: **ZTI** | Autorizace: |
| Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ | Vypracoval: ING. PETR MELCR | Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ | |
| Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1 | | | |
| Název přílohy: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD | | Označení přílohy: **D.1.01.4a-103** | Formát: 3xA4 / Měřítko: 1:100 |