

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: **Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace**
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

STAVBA:

Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice

MÍSTO STAVBY:

k.ú Židlochovice, parc.č.890/1, 892

ČÁST: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU

KNIHA STANDARDŮ UT

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO:07860056
Růždka 287,756 25 Růždka
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT	A4
DATUM	05/2022
STUPEŇ	DSP + DPS
OBJEKT	

MĚŘÍTKO



Č. VÝKRESU



SADA

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka:

V případě doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován se zpracovatelem technické dokumentace a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.

Potrubí					
Název, specifikace		Obrázek výrobku	Technický náčrtek	Počet (ks)	
Měděné potrubí					
<ul style="list-style-type: none">- Potrubí z měděných trub- Polotvrdé trouby F25- ČSN EN 1057- Spojované lisováním nebo pájením					

Otopná tělesa a příslušenství					
Název, specifikace		Obrázek výrobku	Technický náčres	Počet (ks)	
Deskové otopné těleso VK					
<ul style="list-style-type: none">- Deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT- Právě spodní připojení					

Termostatická hlavice

- Kapalinou plněné termostatické čidlo
- S ochranou proti mrazu
- S ochranným kroužkem proti odcizení

