

Ing. František Skřípský  
Kpt. Jaroše 2211/37  
68001 Boskovice

naše značka 5000547377  
vyřizuje Jana Frkalová  
datum 22.11.2011

Věc: **Oprava oplocení**

K.ú. - p.č.: Boskovice

Stavebník: MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice, Štefánikova 1142/2, 68001 Boskovice  
Účel stanoviska: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

STANOVISKO OOS - RS - Ing. Luboš Kipry - vyjádření k existenci plynárenského a el. zařízení ve správě JMP, a.s. a stanovení podmínek pro realizaci.

k výše uvedené stavbě sdělujeme, že ve stavbu dotčené oblasti se nachází technologický objekt středotlaké regulace (dále jen STL reg.) tlaku zemního plynu, ve správě JMP, a.s. Jedná se o tento objekt:

STL reg., Štefánikova 1142/2 (podzemní, dětský ústav)  
- nachází se na parc. č. 2405, k.ú. Boskovice

Ve vzdálenosti zhruba 4 m od obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemní pásek).

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a také k zamezení nebo zminění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Dle zákona č. 458/2000 Sb., § 68, je ochranné pásmo výše uvedené STL reg. 4 m od půdorysu objektu všemi směry. Veškeré činnosti v okolí STL reg. (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.

Vaše stavba se nachází v ochranném pásmu našeho zařízení. V souvislosti s tímto od Vás požadujeme dodržení dalších podmínek:

1. Během přípravy projektové dokumentace případných staveb, úprav nebo prací v blízkosti STL reg. (vyhrazeného plynového zařízení) je nutné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., prostorovou normu ČSN 73 6005 a NV č. 591/2006 Sb.

2. V ochranném pásmu regulační stanice neuvažovat žádné další stavby (vyjma uvedené opravy oplocení), neodstavovat automobily, stavební mechanizmy a neskladovat žádné materiály ani vykopanou zeminu apod.

Omezení pohyb osob v tomto pásmu jen na nejnútější dobu. Případné zemní práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím klasického jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních a zemních mechanizmů.

3. Vzhledem k existenci požární bezpečnostního pásma 5 m od objektu STL reg. (vč. příp. nadzemních částí) všemi směry, je nutné dodržet příslušná omezení - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm v tomto pásmu!

4. Stavební činnosti a mechanizaci při stavbě nepoškodit příjezd a přístup k STL reg. a nenarušit statiku těchto objektů včetně STL reg. Stejně tak nepoškodit v zemi uložený zemní pásek.

5. Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům JMP, a.s. bezpečnostní přístup k STL reg. (TPG 605 02). Po ukončení stavby požadujeme uvést stávající okolní terén nejlépe do původního stavu a to tak, aby byl zachován bezpečný a bezproblémový příjezd a přístup k STL reg. s obdobnými parametry jako původní. V příp. potřeby doložit s pracovníky JMP způsob přístupu do oploceného areálu (pracovníci JMP musí mít nepřetržitý volný přístup k zařízení).