

LEGENDA Mar :


- 208 209/100
- 208 150/20
- 208 150/20/20
- 208 102

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ PRO MGR  
(KABELY ULOŽENÝ VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBECE)

POZN.: PROSTOROVÉ ČÍSLA TĚPLOTY UMÍSTÍ DO VÝŠKY 150–170 cm  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ČÍDEL BUDE DODRŽENO PŘÍMO NA STAVĚ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ  
čl.412.2 KRYTÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
čl.413.1.6 DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
PRO OBYVODY FELV :  
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:  
SÍLOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S  
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S  
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

NEMOCNICE BŘECLAV			DOKUMENTACE PRO PROVAZDNI STAVBY		
Objednatel: Jihomoravský kraj Zemědělov n. m. 3 601 82 Brno		Autorizační razítko:		Schéma:	
Generální projektant: MEDICPROJECT s.r.o. Kotkovská 45, 616 00 BRNO tel.: 241 211 409 medic@medicprojekt.cz http://www.medicprojekt.cz		Hlavní řešitel projektu: Ing. VĚDOMÍR KUNDERA			
Zpracovatel částí: Ing. Huska Josef tel.: 739 669 324 josef.huska@proy.cz		Zodpovědný projektant Ing. Huska Josef			
Soubor (PS): PS 03 - Měření a regulace		Výpočet: Ing. Huska Josef		Datum: ČERVEN 2020	
Číslo PD: Měření a regulace		Základové číslo: DPP/PS-01-2020		Formát: B4	
Příloha: PŮDORYS 2.NP		Stupeň: Měření		Číslo přílohy: D.5-103	
				Měřítko: 1:100	