

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- TABLETOVÁNÍ JÍDLA (stávající řešení, přesunuto z 2.NP)
- 001 - Tabletovací pás
 - 002 - Vozík na nádobí, vyhřívaný - 3ks
 - 003 - Vyhřívaný vozík na talíře, 2 šachty - 2ks
 - 004 - Vyhřívaný výdejní vozík na 3xGN1/1 - 3ks
 - 005 - Vozík na distribuci jídla
- PŘÍPRAVA (stávající technologie, přesunuto z 2.NP)
- 101 - Umyvadlo - 2ks
 - 102 - Mycí stůl se dvěma dřezy
 - 103 - Výlevka s nástěnnou baterií
 - 104 - Bubnový naviják se sprchou
 - 105 - Pracovní stůl s policí, pojízdný
 - 106 - Konvektomat elektrický 20xGN1/1


Pozn.: Dokumentace neřeší rezervní přívody elektrické energie.

VODA, ODPAD:

P.č.:	Zařízení:	Studená voda:	Teplá voda:	Odpad:
101	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp1 - DN50, v = 550 mm
101	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp2 - DN50, v = 550 mm
102	Mycí stůl se dvěma dřezy	SV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp3 - DN50, v = 450 mm
103	Výlevka s nástěnnou bat.	SV4 - v = 1250 mm	TV4 - v = 1250 mm	Odp4 - DN100, v = 150 mm
104	Bubnový naviják se sprchou	SV5 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV5 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	
106	Konvektomat el. 20xGN1/1	SV6 - roh.v. 3/4", v = 650 mm		Odp5 - DN50, v = 50 mm

ELEKTRO:

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
001	Tabletovací pás	E1 - 400V, vývod 3m	16
Pro vývod E1 zařadit vypínač V1, v = 1600 mm.			
106	Konvektomat el. 20xGN1/1	E2 - 400V, vývod 3m	37
Pro vývod E2 zařadit vypínač V2, v = 1600 mm.			

NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objednatel: Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce: Nemocnice Břeclav - stravovací provoz				
Zpracovatel části: ProKitchen s.r.o. Minská 3104/34 616 00 Brno projekce@prokitchen.cz		Zodpovědný projektant Ing. Václav Nevřiva	Vypracoval Ing. Václav Nevřiva	Pare:
Soubor (PS): PS 01 - Gastrotechnologie			Datum: Zakázkové číslo:	ZÁŘÍ 2022 DSP/DPS-01-2020
Část PD: Gastrotechnologie			Formát: Stupeň:	3xA4 DPS
Příloha: PROVIZORNÍ VÝDEJ - 1.PP - POŽADAVKY PROFESE			1:50	Číslo přílohy: D.3-01