



















- KABELAŽ LINEK HLÁSIČKY BUDE PROVEDENA KABELYMI 1x2x0,8, PLÁŠT S REAKCÍ NA OHŇEN M. Dca  
- KABEL BUDE UKLÁDÁN PRÍZNANE NA PRÍCHYTKY, ROZTEČ 0,3m, NEBO DO PAVU LÍST, PŘEVÁŽNĚ 20x20  
- KABELY PRO OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACI BUDOU FUNKČNÍ P30-R, B2ca,s1,d1, (MIN. B2ca), 2x2x0,8  
- KABELY BUDOU ULOŽENY NA FUNKČNÍ NORMOVÉ TRASE, PŘEVÁŽNĚ PRÍCHYTKY V ROZTEČI 0,3m, (RESP. DLE PŘEDPISU VÝROBCE (ŽKOUSKA FUNKČNÍ ODOMLOSTI SYSTÉMU V PŘÍPADĚ POŽÁRU (KABEL A NOSNÁ TRASA))  
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI INSTALACE KABELŮ V CHUC (NEPŘEDPOKLÁDÁ SE), MUSÍ BÝT PLÁŠTĚ VŠECH KABELŮ S REAKCÍ NA OHŇEN B2ca, d1, s1

**LEGENDA:**

- |   |  |
|---|--|
|   | OSTŘEDNA EPS, V SITI OSTŘEDN, OPTICKÝ ESSERNET<br>PARALELN TABLO, SESTĚRNA, MÍSTO OBSLUHY, (T1, T2, HLÁŠKA V POPLACHU) |
|  | V SITI OSTŘEDN, OPTICKÝ ESSERNET   |
|  | OBSLUŽNÉ POLE PO<br>KLÍČOVÝ TREZOR PO  |
|  | ZOBRAZOVACÍ TABLO, (ZOBRAZENÍ HLÁŠEK V POPLACHU)   |
|  | ZÁRŽNÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU   |
|  | PROPOJOVACÍ KRABICE PPO-R  |
|  | TEPELNÝ DETEKTOR   |
|  | MULTISENZOROVÝ DETEKTOR  |
|  | Tlačítkový DETEKTOR  |
|  | OPTICKÁ SIGNALIZACE  |
|  | SŘENÁ  |
|  | SŘENÁ S OPTICKOU SIGNALIZACÍ   |
|  | VÝSTUP, OVLÁDANÉ ZARÍZENÍ  |
|  | VSTUP/ VÝSTUPNÍ MODUL  |
|  | SAMOZAVRÁCÍ DVEŘI  |
|  | PŘÍRŮČNÝ ELEKTROMAGNET   |

|  |                   |  |               |               |
|--|-------------------|--|---------------|---------------|
| HLAVNÍ ZODPĚVITEL PROJEKTU   | ING. PETR VAŠÍČEK | <br> |               |               |
| ZODP. PROJEKTANT   | ING. PETR VAŠÍČEK |  |               |               |
| VYPRACOVAL   | TOMAS HANUSKA     |  |               |               |
| KONTROLOVAL  | ING. PETR VAŠÍČEK |  |               |               |
| INVESTOR : DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE, ZÁMEČKA 57, 664 52                                   |                   |  | FORMAT        | 3x A4         |
| NÁZEV AKCE<br>DOPRAČOVÁNÍ NÁPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY<br>SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS |                   |  | DATUM         | 03./2023      |
|  |                   |  | STUPEŇ        | DSP           |
|  |                   |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | P211001       |
|  |                   |  | SPECIALIZACE  | SILP          |
| ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU  |                   |  | NÁMĚTOK       | ČÍSLO VÝKRESU |
| NÁZEV VÝKRESU<br>PŮDORYS 2.PATRO – ZÁMEČEK   |                   |  | 1:100         | 105           |