

Ing.arch. Kateřina Hašková
Bukovice 36
679 23 Bukovice

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BO/1108/2022
Vyřizuje: Ing. Kotoulek
Tel.: 516427252
Datum: 18.11.2022

Šebetov - sanace zaklenutého potoka, parc.č. 1073/3, 1073/31, 1073/7, 10/1, 1073/28 a další v k.ú. Šebetov, investor Jihomoravský kraj, Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č.p.1, 67935 - vyjádření pro územní s atavební povolení

V místě stavby se nachází vodovod THL100, splašková kanalizace DN250 PP a odlehčovací stoka DN800 BE pro veřejnou potřebu, vč. vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, budou dodrženy následující požadavky:

1. Pro přesné určení vodovodu, jednotné a splaškové kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (p. Palínek - tel. 516452270, 605238483) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu, kanalizace a vodovodních, kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Ke kontrole provedení napojení stávajícího potrubí odlehčovací stoky do nové šachty Š2 na zatrubněném potoku, na kontrolní dny apod. budou přizváni pracovníci provozu 03 - viz výše.
3. Sanací zatrubněného potoka nesmí dojít ke snížení ani k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Nesmí dojít k poškození vlastního potrubí, tvarovek, šachet, armatur, které se v blízkosti nacházejí. Bude dodrženo min krytí inženýrských sítí včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. V souběhu vodovodu, jednotné a splaškové kanalizace se zatrubněním potokem požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi vedeními alespoň 1,0 m. V ojedinělých případech v místech se stísněnými prostorovými podmínkami a při křížení potrubí je třeba respektovat alespoň min. vzdálenosti stanovené v ČSN 73 6005. Ke kontrole provedení budou přizváni pracovníci provozu 01 – viz výše.
5. Požadujeme, aby po dobu stavby nebyly nad vodovodem a kanalizací ukládány jakékoliv stavební materiály. Vodovod a kanalizace musí zůstat nadále přístupný pro naše pracovníky v případě poruchy, opravy apod.
6. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů v upravovaném terénu musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna.
7. Při návrhu všech trvalých staveb musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, jak uvádí zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V tomto prostoru není dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí nebo omezení jejich provozuschopnosti.

8. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozu - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou v případě stísněných prostorových podmínek nebo z jiných důvodů. V místech, kdy budou prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu, kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, nesmí dojít k poškození šachet, potrubí, obsypu, lože nebo signalizačního vodiče apod.
9. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní, kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

Důležité upozornění: Stavebník není oprávněn provést zásah do vodovodu nebo kanalizace, kterým je též napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky. Vlastní napojení přípojky může provést pouze provozovatel (VAS, a.s. divize Boskovice). Za porušení výše uvedeného může být stavebníku uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

VAS je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodu nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek VaK, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou shora uvedené vyjádření vydává za vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

VAS VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Koběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
Křt. listopadu 14, 680 19 Boskovice
29

12. [signature]

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru

Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.

[illegible]