





LEGENDA POTRUBÍ



- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm - ZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm - ZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm - ZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ / PLASTOVÉ PE POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ / PLASTOVÉ PE POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- (H) VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM - HYDRANT ČS2  
1x PÁTERNÍ CHOUBA - 1.NP  
1x PÁTERNÍ CHOUBA - 2.NP  
1x SCHODIŠTĚ, ČÁST A - 1.NP  
1x SCHODIŠTĚ, ČÁST A - 2.NP



+3,260 = PODLAHA 2.NP

						
0	10.11.2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Řezníček	Ing. Markéta Dvořáková		
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:	
Investor:						  TRASKO Projekt, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekte.trasko.cz
MŠ, ZŠ A SŠ Vyškov, p.o, Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov						
Akce/ místo:	MŠ, ZŠ A SŠ Vyškov, p.o. - Sídliště Osvobození - Výměna páterních rozvodů vody					
Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov						
Objekt:	SO 01 MŠ, ZŠ A SŠ					Formát: Zakázkové číslo: Stupeň:
Profese:	D14.1 Zdravotně technické instalace					12x A4 PD-23-10-16 DPS
Obsah:						Měřítko: Číslo výkresu: Paré:
ROZVOD VODY 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV						1:100 D14.1-04