

ROZVÁDĚČ RMS

TYP: plastový na omítku 12 modulů

KRYTÍ: IP 44/20

PŘÍVOD : ze spodu


VÝVODY : ze spodu

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ, parc. č. 674/3, 674/91 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. T. JÁNSKÝ		DATUM	08/2022
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 955/22
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.			D.1.4.2 SILNOPROUDÁ EL.	
ROZVÁDĚČ RMS			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 02