

V Ý Z V A

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle ustanovení § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Řešení havárie záložního zdroje UPS pro operační sály č. 1-6 na COT Nemocnice Znojmo“

1. Zadavatel:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Tel.: 515215111
Fax: 515222805
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5055520217/0100

2. Vymezení plnění:

Předmětem zakázky je řešení havárie záložního zdroje UPS včetně akumulátorové sestavy pro zálohování operačních světel na operačních sálech č. 1-6 centrálního operačního traktu Nemocnice Znojmo pro zajištění nepřetržitého provozu instalovaného technického vybavení.

Předmětem zakázky je dále:

- demontáž a likvidace stávajícího neopravitelného záložního zdroje
- instalace záložního zdroje, uvedení do provozu, zaškolení personálu
- pravidelné servisní prohlídky a revize UPS a akumulátorové sestavy v záruční době, pokud provádění těchto úkonů je podmínkou výrobce UPS a akumulátorové sestavy pro platnost záruky.

Předpokládaná hodnota této VZMR je bez DPH do 310.000,- Kč. Nabídky, které předpokládanou hodnotu překročí, nesplní zadávací podmínky a budou z výběrového řízení vyřazeny.

CPV 31422000-0 Jednotky bateriových zdrojů

3. Údaje o zadávací dokumentaci

Zadavatel zahajuje výběrové řízení dnem uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, URL adresa https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html, kde je „ZD“ uveřejněna v plném rozsahu (tj. textová část i ostatní části). Uchazeč je povinen průběžně sledovat profil zadavatele pro případ uveřejnění nových informací. Zadavatel doporučuje registraci dodavatele na profilu, zadáním kontaktního emailu pro odebrání zpráv a upozornění, týkajících se daného výběrového řízení. Za správnost a úplnost kontaktního emailu odpovídá dodavatel.

Kompletní zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- 1) Výzva k podání nabídky k VZMR
- 2) Krycí list nabídky - příloha 1 Výzvy
- 3) Technické parametry UPS – příloha 2 Výzvy
- 4) Krycí list nabídkové ceny – příloha 3 Výzvy
- 5) Obchodní podmínky – Návrh kupní smlouvy včetně přílohy 1 smlouvy – příloha 4 Výzvy
- 6) Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU a o neexistenci střetu zájmů (příloha 5 Výzvy)

4. Technické a provozní požadavky

Technické a provozní požadavky jsou uvedeny v příloze 2 Výzvy.

Délku záruční lhůty požaduje zadavatel na celý předmět zakázky **36 měsíců**.

Zadavatel požaduje doložení technických listů, veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě, které jsou nutné pro provozování nabízeného zařízení na území ČR. Součástí nabídky musí být manuál v českém jazyce. Dodavatel se dále musí zavázat k tomu, že s dodávkou zařízení předá zadavateli kromě písemné formy českého manuálu rovněž český manuál v elektronické formě.

V nabídce uveďte ve zvláštní příloze následující informace:

- nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- nároky na četnost servisních prohlídek případně elektrických revizí (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to v nabídce)
- klasifikační třída zdravotnického prostředku
- způsob likvidace zařízení po jeho celkovém opotřebení (s ohledem na zákonné předpisy o nakládání s odpadem)
- seznam speciálního spotřebního materiálu a náhradních dílů, jejichž používání podmiňuje dodržení záručních podmínek a zajišťuje bezpečné provozování nabízených zdravotnických prostředků, pokud je to pro tento případ relevantní. Uveďte rovněž aktuální ceník těchto materiálů a kontakt pro jeho objednávání.

5. Kvalifikace dodavatelů

5.1. Základní způsobilost, neexistence střetu zájmu, mezinárodní sankce

Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením zahrnující prohlášení o neexistenci střetu zájmu a prohlášení k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině o základní způsobilosti. Čestné prohlášení je přílohou 4 Výzvy a bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby.

5.2. Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladů

- o oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list - prosté kopie)

5.3. Technická kvalifikace

- Prohlášení o shodě ke všem nabízeným zařízením
- Technické listy ke všem nabízeným zařízením

6. Kritéria hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uveďte jako cenu bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu včetně DPH a to jak u jednotlivých komponentů, tak součtovou cenu za celou zakázku. Tato cena je cenou maximální a musí obsahovat veškeré náklady související s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu, demontáží a likvidací stávajících neopravitelných záložních zdrojů, pravidelnými servisními prohlídkami a revizemi UPS a akumulátorových sestav v záruční době. Cena musí být vyčíslena v korunách českých a není ji možné překročit.

8. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (příloha 4 Výzvy). Dodavatel vyplní v textu smlouvy včetně přílohy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dodavatel není oprávněn text smlouvy měnit (kromě částí, u nichž je uvedeno „vyplní prodávající“).

9. Požadovaný obsah nabídky

- doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 5 Výzvy
- zvláštní příloha dle požadavku v bodu 4 Výzvy
- čestné prohlášení o základní způsobilosti, k Nařízení Rady EU a o neexistenci střetu zájmů (příloha 5 Výzvy)
- krycí list nabídky vyplněný dodavatelem (příloha 1 Výzvy)
- vyplněnou tabulku technických parametrů nabízeného zařízení (příloha 2 Výzvy)
- krycí list nabídkové ceny (příloha 3 Výzvy)
- dodavatelem doplněný text obchodních podmínek včetně přílohy 1 dle bodu 8. této výzvy (příloha 4 Výzvy)
- kategorizace zařízení podle platného číselníku klasifikace produkce „CZ-CPA“

10. Místo a termín pro podávání nabídek na veřejnou zakázku:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek.

5. 02. 2024

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do dne..... do 10 hodin.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce a musí být zajištěna její dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele a doporučuje dodavatelům zohlednit při podávání nabídek rychlost jejich připojení k internetu tak, aby byla nabídka podána ve stanovené lhůtě (podáním nabídky se rozumí její finální odeslání a nahrání do elektronického nástroje).

11. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Uskutečnění dodávky a instalace zařízení zadavatel požaduje nejpozději do čtyř týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místem plnění zakázky je Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Centrální operační trakt, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.

12. Další podmínky

- každý dodavatel může podat jenom jednu nabídku
- náklady dodavatele spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky nebo výběrové řízení zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení



Digitálně podepsal
MUDr. Martin
Pavlík, Ph.D.
Datum: 2024.01.21
17:59:44 +01'00'

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA,
ředitel Nemocnice Znojmo, p. o.