

LEGENDA POTRUBÍ

TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - Cu POTRUBÍ
TOPNÁ VODA - VRÁT - Cu POTRUBÍ

ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OT

OTOPNÉ TĚLESO

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	50x1,5
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	50mm

POZNÁMKY:

- A) ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA
- ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ POLOTVRDÉ (15x1, 18x1, 22x1)
 - A POTRUBÍ MĚDĚNÉHO TVRDÉHO (28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x2,0)
 - SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ POMOCÍ LISTOVANÍ
 - POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD PODLAHOU PODÉL STĚN, V PODHLEDU, V DRÁŽKÁCH VE ZDI, NEBO POD STROPEN V OBJÍMKÁCH
 - TEPLOTNÍ SPÁD POTRUBÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 40/32°C-ŘÍZENO DLE EKVIETERNNÍ KŘIVKY
 - TEPLOTNÍ SPÁD POTRUBÍ PRO VZT SAHARY VZT-45/35°C

B) TEPELNÁ IZOLACE ROZVODŮ

- VŠECHNY PÁTERNÍ ROZVODY PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ A PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES, BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 sb.

C) VŠEOBECNĚ

- NUTNO DODRŽET MONTÁŽNÍ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ

Autorizoval:
Ing. Jan Nečada

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Vejrostova 1143, 63500 Brno, IČ: 60555211

STAVBA:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ


MÍSTO STAVBY:

k.ú. Bystrc, parc. č. 8228/1, 1938/84, 1938/41
8210/29, 8210/22, 1938/40, 1938/415, 6153

ČÁST: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU

D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ



TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.
IČO:17128048, DIČ: CZ17128048
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopeccky.cz

FORMÁT A2v+210
DATUM 02/2023
STUPEŇ DSP
OBJEKT

MĚŘITKO

1:50

Č. VÝKRESU

02

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8